

POZNÁMKY :

1 – Provést podle ČSN EN 62305

2 – Odpor uzemnění max 2 ohm.

3 – Na hromosvod budou připojeny všechny kovové součásti střechy (i oplechování) a kovová zařízení umístěné na střeše a zdech.

4 – Zkušební svorky opatřit očíslovanými štítky (číslování sladit s navazujícími objekty).

5 – Podpěry vedení : vodorovné i svislé max po 1 m.

6 – Vzduchotechnická zařízení (VZT) připojit na hromosvod a opatřit pomocnými jímači.

7 – Na uzemnění musí být připojeno : – hromosvod
– ocelové konstrukce objektu
– ochranné pospojování (HOP)
– rozvaděče

LEGENDA :

———	vodič AlMgSi Ø8 uložen na povrchu
— — —	vodič FeZn 30x4 uložen v zemi
SK	svorka křížová
SP 1	svorka připojovací
SZ	svorka zkušební
OU	ochranný úhelník, nebo ochranná trubka

TŘÍDA LPS II

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko 1: 50
Projektant	Lepík Vlastimil	Technická kontrola		

bpo spol. s r.o.
LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Ostrov, U Nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory - úprava PD

ČÁST: Technika prostředí staveb
Silnoproudá elektrotechnika

OBSAH: Hromosvod a uzemnění

OBJEDNATEL: Město Ostrov

STAVEBNÍK:

Počet A4	8
Stupeň projektu	PST
Datum dokončení	18.12.2015
Číslo zakázky	8329-26
Číslo archivní	BPO 1-91350

Pořadové číslo 8