

PROVEDENÍ : zapuštěný ocelaplechový, min. 170 TE
doporučený typ Profi Line 3/1000 748x1114/185, nika 780x1110/185mm
SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400V / TN–C–S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ : Automatickým odpojením od zdroje
KRYTÍ : IP 40/20
Přívod i vývody : horem
Svorky pro ovládání RSA1,5.

Zkratová odolnost přístrojů na vývodech 10 kA !

Instalovaný příkon : Pi = 58 kW (mimo vývody 1, 2, 3)
Soudobý příkon : Pp = 25 kW (mimo vývody 1, 2, 3)

(Instalovaný příkon projektu Multitechnik : Pi = 50 kW : vývody 1, 2, 3)

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant:		Vedoucí zakázky:	Dušek Jan Ing.		Měřítko: -
Projektant:	Lepík Vlastimil	Technická kontrola:			Pořadové číslo: 7

LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Ostrov, U Nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory - úprava PD
Počet A4: 16
ČÁST: Technika prostředí staveb
Silnoproudá elektrotechnika
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 18.12.2015
OBSAH: Rozvaděč R 40
Číslo zakázky: 8329-26
OBJEDNATEL: Město Ostrov
STAVEBNÍK:
Číslo archivu: BPO 0-91349