



Půdorys základového pasu (1:50)



Svislý řez (1:25)




C 20/25 - 2,0m³
tyč. ocel B500B - 44 ks 28kg

Poznámka:

- Bourání pro zesílení základů bude provedeno v případě, že šířka základového pasu po ověření sondou bude dostatečná dle statického výpočtu (min. 600mm)
- Nutno provést před nástavbou
- V případě, že bude sondami (výkopy pro kanalizaci) ověřeno, že únosnost základové zeminy v základové spáře je větší, než předpokládá statický výpočet, zesílení základového pasu nebude provedeno! Rozhodne přizvaný geolog a statik.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50/25						
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Technická kontrola									
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Ostrov, U Nemocnice 1202, rozšíření kapacity domova pro seniory - úprava PD					Počet A4	Pořadové číslo 5					
						ČÁST (SO,PS): Stavebně konstrukční řešení					2	
											Stupeň projektu	
											OBSAH: Základ - zesílení	
	Datum dokončení											
OBJEDNATEL: Město Ostrov					31.12.2015	Číslo zakázky 8329-26						
					Číslo archivní: BPO 3-91325							