


- POZNÁMKY:
- 1 – Kabele v horních třech na chodbách budou uloženy svisle ( v držákuch ve zdvu ( s krytím min. 10mm pod omítkou) o budou složené odděleně od prostoru chodů sádrokartonovým požární odolným podhledem.
  - 2 – Mimo trosu z bodu 1 budou kabely uloženy pod omítkou s krytím min. 10mm pod omítkou.
  - 3 – Prostupy kabelů mezi požárními úseky musí být protipožární ušlechty.
  - 4 – Světlo bude přisazeno.
  - 5 – Zásuvky a vývody jsou umístěny podle konzulace s investorem a uživatelem, při realizaci musí respektovat jejich podmínky.
  - 6 – Zásuvky nad kuchyňskými linkami 120cm nad podlahou, jiné 20cm nad podlahou (lečnice pod linkou..)
  - 7 – Pázy na umístění vypínačů a zásuvek v blízkosti umyvadel a dřezů – nutno dodržet ČSN 33 2130 ed.2.
  - 8 – Rozmístění vypínačů a zásuvek uprostřed okna dle okna dle verze dispozice interiéru.
  - 9 – 04 nejbližší zemníčho bodu v rozpojovací skříní bude přivlečen žiluzoleový vodič Cy 16 – přípoj HGP (horní ochranné přípojnice objektu) a rozvedče.
  - 10 – Na HGP připojit rozvedče, kovové části VZT, kovové potrubí, pospojování v koupelnách, pošť, další kovové hmoty dle ČSN.
  - 11 – Ochranné pospojování bude provedeno v umývárkách, koupelnách a v šatně plošný žiluzoleovým vodičem Cy 6.
  - 12 – Rozvedy v CHC ( místnosti 101, 118 a 201 ) budou provedeny kabely s podání odolností B2ca.s1.d0 pod omítkou s min. vrstvou omítky 10 mm nad povrchem kabelů.
  - 13 – Rozvedy rozvedeno osvětlení budou provedeny kabely s podání odolností B2ca.s1.d0 o zaručenou dobu funkčnosti 60 min.



LEGENDA MÍSTNOSTI						
OZNAC.	NAZEV MÍSTNOSTI	PROCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP	S.V. (m)
101	Ústřední schodiště	22.38	KOP	P8, P9	KS, PO, M	P, M
102	Chodba	66.66	PL	P3, P5	FL, SO, OM(1500), M	P, M
103	Personální vstup	2.29	KOP	KS, PO, M	depl	depl
104	Výhledová šatna	2.39	depl	depl	depl	depl
105	Decentralizace skříní	7.02	KOP	P6	KO(2000), SO, M	P, M
106	Personál	11.67	PL	P3	FL, KO(1500), SO, M	SO, P, M
107	Pokoj 2L	26.36	PL	P3	FL, SO, M	SO, M
108	Pokoj 2L	16.7	PL	P3	FL, SO, M	SO, M
109	Pokoj 2L	16.69	PL	P3	FL, SO, M	SO, M
110	Pokoj 2L	13.92	PL	P3	FL, SO, M	SO, M
111	Pokoj 2L	26.05	PL	P3	FL, SO, M	SO, M
112	Pokoj 2L	13.62	PL	P3	FL, SO, M	SO, M
113	Umývárna	9.63	KOP	P6	KO(2000), SO, M	P, M
114	WC	4.33	KOP	P6	KO(2000), SO, M	P, M
115	WC muž	5.19	KOP	P6	KO(2000), SO, M	P, M
116	WC ženy	5.19	KOP	P6	KO(2000), SO, M	P, M
117	Skříň	2.00	PL	P5	FL, SO, M	SO, M
118	Zemní zahrada	11.16	KOP	P8	KS, M	SO, M
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI		272.24				

LEGENDA:

- ③ servomotor
- Ⓜ motor
- Ⓟ ovladač VZT
- Ⓜ mikrovlnná trouba
- Ⓛ lednice
- Ⓟ PC
- Ⓜ televize
- Ⓛ digestoř
- Ⓜ sušička
- Ⓜ vavřinator
- Ⓜ marmol
- Ⓜ expander
- Ⓜ sesterský terminál

LEGENDA SYMOL:

- 1 3 \*
- 2 14 \*
- 3 13 \*
- 12 \*
- 4

MAHRI OSVĚTLENÍ - ENVIKA B. Hojzler Miroslav tel. 604 223 370.

SOUTISMA - 3NFE síť 50Hz 400V /TN-C-S  
OCHRANNE OPATŘENÍ : Automatickým odpojením od zdroje s ochranným pospojováním (koupelny a umývárny)

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

**lbpo**

383 17 OSTROV/  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Tel: +420535675111  
Fax: +420535672416  
projekty@lbpo.cz  
www.lbpo.cz

OSLUŽBY:  
Technická projektová  
PST  
Odborná konzultace  
18.12.2015

**Elektronistalace 1.NP**

8329-26

Objekt: BPO 1.91347