

Rozvaděč bytové jednotky č. 7, montáž pod omítku, IP20



raděč bytové jednotky č. 7

WL RBJ - CYKY 4B\*10  
CY10 ZŽ (NAPOJENO NA PEN V RE)

## ROZVADĚČ RE

Stávající elektroměrový rozvaděč pro přímé měření  
Osazen na schodišti ve 3.NP objektu  
Výměna stávajícího jističe za jistič s char. "B"  
(Požadavek ČEZ Distribuce a.s.)

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)  
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BJ)  
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval :		Zodpovědný projektant :		Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví	
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		 EP-PROJECT SKŮRA Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz	
Investor :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov						
Objednatel :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov						
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP010-2017				
Obec :	Ostrov	Stupeň :	DPS				
Akce : <div style="text-align: center;"> <h2>Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1</h2> <h3>ul. Hlavní 704/7, 363 01 Ostrov</h3> <h4>D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace</h4> </div>				IČO :		734 30 871	Číslo paré :
				Datum :		02/2017	
				Měřítko :		–	
				Číslo přílohy :			
Obsah :				SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ		D1.4a-3	