


Ochrana před úrazem el.proudem:samočinným odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napětová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

ROZVADĚČ R-BJ

Rozvaděč bytové jednotky č. 68, montáž pod omítku, IP20



INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BJ)
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

| Číslo : | Datum : | Popis změny : |
|---------|---------|---------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-------------------------|--|---|
| Hlavní projektant : | | Vypracoval: | | Zodpovědný projektant : | | <div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div>EP-PROJECTKURA</div> <div>Závodů Miru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div> |
| Bc. Jaroslav Skůra | | Bc. Jaroslav Skůra | | Bc. Jaroslav Skůra | | |
| Investor : | | Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov | | | | |
| Objednatel : | | Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov | | | | |
| Kraj : | | Karlovarský | Zakázka číslo : | EP012-2017 | | |
| Obec : | | Ostrov | Stupeň : | DPS | | |
| Akce : | | | | | | <div>Číslo paré :</div> <div></div> |
| <div>Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 ul. Hlavní 800/68, 363 01 Ostrov</div> | | | | | | |
| <div>D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace</div> | | | | | | |
| Obsah : | | | | | | |
| SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ | | | | | | |
| | | IČO : | | 734 30 871 | | |
| | | Datum : | | 03/2017 | | |
| | | Měřitko : | | – | | |
| | | Číslo přílohy : | | D1.4a-3 | | |