


STŘECHA

LEGENDA BLESKOSVODU, UZEMNĚNÍ




- JÍMACÍ VEDENÍ ALMgSI 8 , SVODY
- SPOJOVACÍ SVORKY SS,SK,SP,S0,SR
- UZEMŇOVACÍ VEDENÍ FeZn 30/4, FeZn 10
- ZKUŠEBNÍ SVORKA,OCHR.ÚHELNÍK – SZ,OU
- JÍMACÍ SVOD,UZEMŇOVACÍ DESKA ZD01

DLE VÝPOČTU RIZIK–LPS III
oka max.15x15, svody a 15m
nutná montáž odborné certifikované firmy!!!

POZNÁMKY :

- 1 – Provést podle ČSN EN 62305 (34 1390/11.2006).
- 2 – Odpor uzemnění max 2 ohm.
- 3 – Podpěry vedení : vodorovné i svislé max po 1 m.
- 4 – Zkušební svorky opatřit očíslovanými štítky.
- 5 – Na hromosvod budou připojeny všechny kovové součásti střechy (vč.oplechování) a kovová zařízení umístěné na střeše a obvodovém venkovním plášti.
- 6– Na uzemnění musí být připojeno : – bleskosvod
 - ocelové konstrukce objektu
 - ochranné pospojování (HOP)
 - rozvaděče

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50	
Projektant	Kraus Milan Ing.	Technická kontrola			
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Stavební úpravy objektu Ostrov, Krušnohorská 197 - projektová dokumentace			Počet A4	Pořadové číslo 5.
	ČÁST (SO,PS): Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika			2	
				Stupeň projektu	
				PST	
				OBSAH: Bleskosvod, uzemnění	
	OBJEDNATEL: Město Ostrov			31.10.2016	Číslo zakázky 8523-25
Číslo archivní: BPO 3-94909					