


NAPÁJECÍ VÝVOD
A KABEL PRO ZUŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI


ŘEZ

1 : 5



PŮDORYS

1 : 5




CELKEM : 2 ks

POZNÁMKA

VODIČ Cu 4 mm² SE PŘIPOJÍ POD MATKU ŠROUBU, KTERÝ JE PŘÍPEVNĚNÝ NA IZOLAČNÍ DESKU V PROSTORU ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU V km 0,001, TÍM SE VODIVĚ SPOJÍ. UKONČENÍ VODIČE V km 0,021 SE OPATŘÍ IZOLACÍ.

DETAIL "A" - PŮDORYS

1 : 1



OZN.	NÁZEV	ks	bm
1	VODIČ Cu 4 mm ²	30	
2	TRUBKA Z PE 32x1,9 mm	21,3	
3	SAMOLEPIČÍ PASKA (IZOLEPA) a` 1,5 m		3
4	CIHLA PŘÍČNĚ DĚROVANÁ	4	
5	BETONOVÁ PATKA (400 x 400 x 350 mm)	1	
6	UZÁVĚROVÝ POKLOP	1	
9	MOSAZNÝ ŠROUB M 6 x 40	2	
10	MOSAZNÁ PODLOŽKA M 6	10	
11	MOSAZNÁ MATICE M 6	6	
12	MOSAZNÝ ŠROUB M 6 x 75	1	
13	IZOLAČNÍ DESKA TEXGUMOID (150 x 50 x 8)	1	

PRO 1 NAP. VÝVOD

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Vedoucí projektant Projektant	ING. DVORÁKOVÁ	Vedoucí zářez Technická kontrola	ING. DUŠEK ING. KYLIŠ	Měřeno 1:5
ZÁKAZKA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OSTROV, KRÚŠNOHORSKÁ 197 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	Počet listů 4	Stupeň projektu PST	Přehledně 7
Část:	TPS - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	Datum dokončení 10/2016	Číslo zakázky 8523-25	
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel:++420353675111 Fax:++420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	OBSAH: NAPÁJECÍ VÝVOD V TRASE	OBJEDNATEL: Město Ostrov STAVEBNÍK:	Číslo archivu BPO 2-94894	