


Zařizovací předměty

- U: ANTIVANDALOVÁ BATERIE PRO STUDENOU A TEPLOU VODU SV,TV v = 1300
- WCi: ANTIVANDALOVÝ SPLACHOVAČ KLOZETŮ SV v = 1150
- P: PISOAR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM SV v = 450
- VL: NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE SV,TV v = 1100

LEGENDA

- VNITŘNÍ ROZVODY
- - - - - STUDENÁ VODA PITNÁ
- TEPLÁ VODA
- POTRUBÍ PPR (PN 16)
- DN 15 – 20x2,8 mm
- DN 20 – 25x3,5 mm
- DN 25 – 32x4,4 mm



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Měřítko	
Projektant	ING. DVOŘÁKOVÁ	Technická kontrola	ING. DUŠEK	1:50	
ZAKÁZKA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OSTROV, KRUŠNOHORSKÁ 197 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		OBSAH: ČÁST: TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Počet A4 2	
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		SCHÉMA ROZVODU VODY		Pořadové číslo 10	
OBJEDNATEL: Město Ostrov STAVEBNÍK:		Číslo zakázky 8523-25		Číslo archivní BPO 3-94897	