



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/6

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 3

Město/katastr Ostrov nad Ohří
Čtvrť/Ulice Borecká, U koupaliště
č.p. : p.č. 224/339, 224/352
Za účelem : rekonstrukce vozovky

Číslo jednací : 2016/00958

Datum : 20.6.2016

Investor/projektant : Ing.Martin Kohout
Zasláno : e-mail Stupeň : zákres sítí

Provoz vodovodů : Ostrov, p. Fric, tel. : 602 841 566

Provoz kanalizace : p. Dietl, tel.: 602 835 474

Zakreslil : Marcela Přikrylová

Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace VAK K. Vary, a.s. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení vám zajistí naše příslušné provozy vodovodů a kanalizace.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm).

U potrubí (vodovodu a kanalizace) o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí vodovodního a kanalizačního potrubí.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu souhlasu, územnímu/stavebnímu řízení. Technické řešení (projektovou dokumentaci) požadujeme předložit na VaK K.Vary k odsouhlasení.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.
CO : vlastní

Datum : 18-06-2015

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64

Technický útvar 4

Karlovy Vary - Doubí

Podpis :

Tel.: 359 010 111
Fax: 359 010 333

E-mail:
info@vodakva.cz

IČO: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28

Komerční banka Karlovy Vary
číslo účtu: 1608 341 / 0100

Kanalizace


N: 750

-37.25-

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Informační kanalizační rozvody jsou
dokumentace VAK Karlovy Vary.
Zařízení je dále nutno upřesnit výtčením
přímo na místě.

Datum: 18-06-2015
Podpis: [Signature]

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/94
Technický útvar
360 07 Karlovy Vary - Dobří



LT 150 (1962) *Voyovoi*

25. 2

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Vodovodní ~~kanalizace~~ rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace VAK Karlovy Vary.
Zařízení je nutno upřesnit vytvořením
přímého namístí.

புது


48-06-2015


[illegible]

Studentská 328/64

Technicky úvar 4

360 07 Karlov Vary - Doubi





POZNÁMKA:

Tato projektová dokumentace (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím autora. Opatření proti neoprávněnému užití této dokumentace budou provedena. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez písemného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci, ani její část, jakkoli vyřezat (ani jiným způsobem rozmnožit) nebo uplatňovat dle ní.



Ing. Martin KOHOUT
Doprava a dopravní stavby
IČ: 1161 2860
tel. (fax) 353 821 435
Atelier: Kilmovická 998, 363 01 Ostrov

OSTROV, ulice U Koupaliště a Borecká Oprava přístupových komunikací k domům	1 SITUACE
datum: červen 2016	měřítko: 1:250
	JP