

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s.
Mořičovská 1210, Ostrov 363 38

IMK Projekt
Vážený pan
Ing. Martin Kohout

Klínovecká 998
363 01 Ostrov

Váš dopis značky / ze dne
 -/19. 7. 2016

Naše značka
 160808/Taj/PD

Vyřizuje / linka
 Tajer /342

Místo odeslání / datum
 Ostrov /8. 8. 2016

Ostrov, ul. Borecká a U Koupaliště, Oprava přístupových komunikací k domům
Stanovisko k projektové dokumentaci

Dobrý den,

k Vaší žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci (zpracoval Ing. Martin Kohout, datum: červen 2016) na předmětnou akci sdělujeme následující:

1. V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě a podzemní zařízení ve správě naší společnosti (sítě jsou zakresleny a zaslány v příloze tohoto dopisu). Tato zařízení jsou v situaci zakreslena informativně.
2. Stávající inženýrské sítě a podzemní zařízení ve správě naší společnosti je potřebné vytýčit před zahájením prací naším pracovníkem – p. Jiří Solař (tel. 602178973).
3. Zahájení prací a jejich rozsah budou nahlášeny v předstihu našemu pracovníkovi - p. Jiří Solař (tel. 602178973).
4. Při souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a podzemními zařízeními požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí inženýrských sítí a podzemních zařízení ve správě naší společnosti. Obnažené zařízení ve správě naší společnosti je nutné zabezpečit před poškozením. Před jeho záhozem vyzvat výše uvedeného pracovníka naší společnosti (viz ad 2.) ke kontrole, ze které bude proveden záznam potvrzený tímto pracovníkem. Nad zařízením naší společnosti nesmí být umístěno složiště materiálu a zřizováno zařízení staveniště.
6. V předstihu min. 14 dní žádáme o informaci (kontaktní osoba viz bod. 2), že bude zahájeno odkrývání nepoužívaného topného kanálu určeného k zásypu pro možnost vzájemné koordinace činností.

Při splnění výše uvedených podmínek nemáme připomínek k projektové dokumentaci a žádáme o předložení dalšího stupně PD. V případě, že další stupeň PD nebude zpracováván, souhlasíme s provedením stavby.

S pozdravem



Ing. Radek Havlan
 statutární ředitel

Ostrovská Teplárenská, a.s.
 Mořičovská 1210
 363 38 Ostrov
 ①

Příloha: 1xA4 Situace topných rozvodů

TEL. 353 610 300
 FAX 353 610 315
 E-mail :
 sekretariat@ostrovska-teplarenska.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
 ČSOB a.s. Ostrov
 č.ú. 3523288/0300

IČO: 49790498
 DIČ: CZ-49790498

OR - Krajský soud Plzeň,
 oddíl B, vložka 393
 den zápisu 1. 1. 1994

Ostrovská teplárenská, a.s.

Primární a sekundární tepelné rozvody jsou informá-
tivně zakresleny dle stavajících dokumentace OT, a.s.
Zařízení je nutno upřesnit vyčtením přímo na místě.
Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko OT, a.s.,
ke stavebnímu řízení.

Uchráněno pásmo číni 2,5 m na obě strany zařízení
viz. zákon č. 458/2000 Sb. § 87.

Bližšího vyjádření:

Datum: 22. 6. 16

Podpis:

[Signature]

