



Ing. Alice Drahekoupilová
Nerudova 357
432 01 Kadaň

Váš dopis ze dne
19.8.2016

Naše značka
48/2016/VO

Vyřizuje linka
David Trojan/602449832

Ostrov
31.8.2016

Vyjádření č. 48/2016/VO – Ostrov, oprava oplocení

Při realizaci plánovaných prací dojde ke styku se zařízením veřejného osvětlení (dále jen VO) v naší správě, které je orientačně zakresleno v přiložené situaci. Případné provádění zemních prací v zájmovém území povolujeme za dodržení těchto podmínek:

- 1) **Podzemní zařízení VO před zahájením zemních prací nechat vytyčit naší organizací!**
- 2) Veškerý styk se zařízením VO musí být navržen a proveden dle ČSN 73 6005.
- 3) Prokazatelně oznámit pracovníkům přítomnost zařízení VO a zároveň tyto pracovníky upozornit na dodržení nejvyšší opatrnosti v ochranném pásmu kabelu (1m na každou stranu).
- 4) Obnažené zařízení VO zabezpečit před poškozením a před jeho záhozem přizvat pracovníka naší firmy ke kontrole, o výsledku této kontroly pořídit záznam potvrzený našim pracovníkem.
- 5) Případné porušení kabelu VO musí dodavatel stavby neprodleně ohlásit a uhradit náklady na jeho opravu.
- 6) Zajistit provoz VO během realizace akce.
- 7) Veškeré manipulace na stávajícím zařízení VO jsou oprávněni provádět pouze pracovníci firmy Marius Pedersen a.s.

David Trojan
Mistr střediska ostatních činností

Marius Pedersen a.s.
Pruběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové
DIČ: CZ42194920

Příloha : 1 x Vyznačení zájmového území s orientačním zakreslením sítí VO

Marius Pedersen a.s.
Provozovna OSTROV
Krušnohorská 792, 363 01 Ostrov

Sítě VO zakresleny orientačně!
Dodržet podmínky vyj. č.: 48/2016/VO
V Ostrově dne: 31.8.2016



ZÁJMOVÉ MÍSTO

OPRAVA OPLOCENÍ okolo zámeckého parku
v ul. Karlovarská a Staroměstská v Ostrově

SITUACE - podklad pro vyjádření správců sítí