


Ochrana před úrazem el.proudem:samočinným odpojením od zdroje  
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  
Napětová soustava 3\*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-S

## ROZVADĚČ R-BJ

Rozvaděč bytové jednotky č. 23, montáž na povrch, IP20



## INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE V Č-CHÚC BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU , POD SDK KAPOTÁŽÍ EI30, VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH JOP  
INSTALACE VE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČÍCH DLE VYHLÁŠKY 268/2011 Sb., PROVEDENÍ -R B2ca, s1, d0

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!!  
VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P60-R A TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!!  
KOMPLETNÍ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM VEDENÍ PBZ MUSÍ BÝT SE ZAJIŠTĚNOU FUNKČNOSTÍ P90-R !!!


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

## POZNÁMKA :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ

POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ PROSTUP DOTĚŠNĚNÝ HMOTAMI TŘÍDY REKCE NA OHĚŇ A, A2  
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ PROSTUP EI60 V PLNĚ ŠÍŘCE PRÍČKY

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div></div> <div>Závodu Miru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		
Investor :		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov				
Objednatel :		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov				
Kraj :		Karlovarský	Zakázka číslo :		EP04-2018	
Obec :		Ostrov	Stupeň :		DPS	
<div>Akce :</div> <div>Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 ul. Družební 1322/23, 363 01 Ostrov</div> <div>D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace</div>						
<div>Obsah :</div> <div>SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ</div>						
IČO :		734 30 871		Datum :		01/2018
Měřítka :		-		Číslo přílohy :		D1.4a-3
				Číslo paré :		