


Rozvaděč bytové jednotky č. 9, montáž pod omítku, IP20



raděč bytové jednotky č. 9

WL RBJ - CYKY 4B*10
CY10 3Ž (NAROJENO NA PEN V BE)

CYTOZZ (NAPOJENO NA PEN V RE)

ROZVADĚČ RE

Stávající elektroměrový rozvaděč pro přímé měření
Osazen na schodišti ve 3.NP objektu
Výměna stávajícího jističe za jistič s char. "B"
(Požadavek ČEZ Distribuce a.s.)

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM

NADĚTOVÁ SOUSTAVA 3 330/110KV TN C S 3 DE N EOH- AC (D B U)

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Hlavní projektant :		Vypracoval:	Zodpovědný projektant :	<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div><div>EP-PROJECT</div><div></div><div>KURA</div><div>Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div></div>
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra	Bc. Jaroslav Skůra	
Investor :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov			
Objednatel:	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov			
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP048-2017	
Obec :	Ostrov	Stupeň :	DPS	

Akce : <div style="text-align: center;"> Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 ul. Nerudova 700/9, 363 01 Ostrov D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace </div>	IČO :	734 30 871	Číslo paré :
	Datum :	11/2017	
	Měřítka :	–	
	Číslo příloh :	D1.4a-3	
Obsah :	<div style="text-align: center;"> SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ </div>		