


Ochrana před úrazem el.proudem:samočinným odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napětová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

ROZVADĚČ R-BJ



ROZVADĚČ R-BJ

Hlavní rozvaděč bytové jednotky

WL RBJ - CYKY 4B*10
CY10 ZZ (NAPOJENO NA PEN V RE)

ROZVADĚČ RE

Stávající elektroměrový rozvaděč pro přímé měření
Osazen na schodišti ve 2.NP objektu
Výměna stávajícího jističe za jistič s char. "B"
(Požadavek ČEZ Distribuce a.s.)

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BJ)
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div>EP-PROJECTKURA</div> <div>Závodů Miru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		
Investor :		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov				
Objednatel :		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov				
Kraj :		Karlovarský	Zakázka číslo :	EP047-2017		
Obec :		Ostrov	Stupeň :	DPS		
Akce :						<div>iČO :</div> <div>734 30 871</div> <div>Datum :</div> <div>11/2017</div> <div>Měřítko :</div> <div>-</div> <div>Číslo přílohy :</div> <div>D1.4a-3</div> <div>Číslo paré :</div>
<div>Oprava elektroinstalace bytové jednotky 3+1 ul. Nerudova 703/3, 363 01 Ostrov</div>						
D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace						
Obsah :						
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ						