

Váš dopis/ze dne: - / 30. 10. 2017  
Spis. značka / č.j.: ŽP/31097/17  
Vyřizuje: Ludmila Ceková  
E-mail: [lcekova@ostrov.cz](mailto:lcekova@ostrov.cz)  
Telefon: 354 224 834  
Dne: 14. 11. 2017

**Věc: Ostrov, ulice Odborů, řešení dopravy v klidu**

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, příslušný dle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, obdržel dne 1. 11. 2017 Vaši žádost o vydání souhrnného vyjádření k projektovému návrhu ve stupni JP na výše uvedenou stavbu.

Řešený úsek ulice Odborů v délce cca 180 m je vymezen na jedné straně ulicí Hornickou a na druhé straně ulicí Studentskou. Parkovací stání jsou navržena jako šikmá s převisem o rozměrech 4,8 x 2,5 m, krajní stání šířky 2,75 m a stání pro vozidla ZTP o rozměrech 4,8 x 3,5 m. Vozovka je navržena v nové základní šířce 4 m, u obousměrného úseku dojde k rozšíření vozovky na 6,8 m. Na straně RD bude v celé délce odstraněn zelený pruh.

Odvodnění povrchů bude gravitační podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a dále do kanalizace. Vpusti budou posunuty do nové polohy. Celková kapacita všech parkovišť bude 30 stání + 2 pro tělesně postižené. V rámci stavby je navrženo nové veřejné osvětlení.

Jako podklad k vyjádření byla předložena projektová dokumentace s názvem „Ostrov, ulice Odborů, řešení dopravy v klidu“ ve stupni JP, ze září 2017, arch. č. 1708053c, zpracovatel Ing. Martin Kohout-IMK projekt, Ostrov, IČ 11612860, bez č. paré.

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky v k.ú. Ostrov nad Ohří:

p.p.č.	druh / využití pozemku (ochrana)	vlastník
224/68	ostatní plocha, ostatní komunikace	Město Ostrov
224/69	ostatní plocha, ostatní komunikace	Město Ostrov
224/75	ostatní plocha, ostatní komunikace	Město Ostrov
224/108	ostatní plocha, zeleň	Město Ostrov

Odboru životního prostředí je z předchozích řízení a znalosti situace známo, že v ulici se nachází vzrostlá zeleň. Vzhledem k tomu, že PD neřeší zásah do stromů v lokalitě ani jejich ochranu během výstavby, žádáme o doplnění předložené PD o konkrétní návrh ochrany stromů. Dále upozorňujeme, že v ulici je uvažováno s výměnou topných kanálů společnosti Ostrovská teplotní a.s.

Požadujeme obě stavby zkoordinovat, aby se omezil počet zásahů v kořenovém systému stromů.

Město Ostrov  
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV  
odbor životního prostředí  
-1-

Ing. Jindra Jerglová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

Ing. Martin Kohout, IMK projekt, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov

**Na vědomí:**

MěÚ Ostrov, odbor výstavby, zde



## Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

K č.j.: HSKV-3856-2/2017

Karlovy Vary 15. 11. 2017

Počet listů : 1

Přílohy: svazek

Ing. Martin Kohout - IMK projekt  
P. O. Box 23, S. K. Neumanna 1006  
363 01 Ostrov

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Bc. Karel Trojan, tel.: 950370298, fax: 950370252, e-mail: karel.trojan@hzs-kvk.cz

**Název stavby :** Řešení dopravy v klidu

**Místo stavby :** Ostrov, ulice Odborů

**Stavebník :** Město Ostrov

**Předložený druh dokumentace:** Územní řízení

**Jméno a příjmení zpracovatele PBR :**

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 1. 11. 2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **souhlasné závazné stanovisko.**

**Upozornění :** - Průjezdnost komunikace musí zůstat v šířce jízdního pruhu minimálně 3 metry, případné uzavírky komunikace musí být hlášeny na KOPIS HZS Karlovarského kraje.  
- Hydranty sloužící jako zdroje požární vody musí zůstat funkční a být přístupné, v případě nefunkčnosti je nutné hlásit tuto skutečnost na KOPIS HZS Karlovarského kraje spolu s návrhem náhradního opatření.

### **Odůvodnění**

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.