

MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV		č.dop.
23. 10. 2017		
USZSL:		Zpr.

Město Ostrov
Jáchymovská 1
Ostrov
363 01
Česká republika



00000000101402997706

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

001095149096

NAŠE ZNAČKA

8120062221

LINKA

800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

18. 10. 2017

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120062221

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Myslbekova 996, 363 01 Ostrov, Ostrov, ze dne 13. 10. 2017, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Přeložení kabelových vedení NN, Ostrov, v prostoru ZŠ-MŠ Myslbekova 996, z důvodu přístavby tělocvičny, v rozsahu dle zaslaných podkladů k přeložce č.8120062221, viz. situace BPO-Celkový situační a koordináční výkres stavby, C2,C3. A)Na objektu čp.996 Myslbekova demontovat kabelovou skříň č.R143, RIS2. B)Ve volném prostoru, v blízkosti přístavby tělocvičny, při pravé staraně z pohledu ul. Mánesova, osadit novou kabelovou skříň SR522. B/1)Ze skříně č.R152, z uvolněného vývodu, sada č.4, vybudovat nové kabelové vedení NN, AYKY-J 3x240+120, v nové kabelové trase, mimo přístavbu, v ose stávajícího kabelového vedení VN, v délce trasy cca 130m s ukončením ve skříni SR522. B/2)Ze skříně č.R143, ze sady č.2, od místa přerušení, (ve volném terénu) vybudovat nové kabelové vedení NN, AYKY-J 3x240+120, v nové kabelové trase, mimo přístavbu, v délce cca 40m s ukončením ve skříni SR522. B/3)Ze skříně č.R235, ze sady č.2, od místa přerušení, (ve volném terénu) vybudovat nové kabelové vedení NN, AYKY-J 3x240+120, v nové kabelové trase, mimo přístavbu, v délce cca 30m s ukončením ve skříni SR522. Demontáž kabelových vedení ve stávající trase není předmětem této přeložky. Nutná koordinace při zpracování PD a při realizaci stavby.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Jaroslav Svoboda. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 380 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím