

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V3




VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V4


VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V5

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽ.SÍTĚ, JEJICH ZÁKRES V SITUACI JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA HLOUBKA VODOVODU V MÍSTĚ NAPOJENÍ, DÁLE BUDE OVĚŘENA HLOUBKA ULOŽENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, KTERÉ BUDOU PO TRASE KŘÍŽENY
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘI HLOUBKÁCH VÝKOPU VĚTŠÍCH NEŽ 1,2 m BUDE POUŽIT VHDNÝ TYP PAŽENÍ S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY, ŠÍŘKA DNA VÝKOPU BUDE ZVĚŠENA O 0,1 M NA OBĚ STRANY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- V SOUBĚHU S VODOVODEM BUDE POLOŽEN ZJIŠŤOVACÍ KABEL CY 2,5 mm2

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍHO POTRUBÍ



- ① PÍSKOVÉ LOŽE 100 mm
- ② OBSYP PÍSKEM
300 mm NAD HRDLA POTRUBÍ
- ③ HUTNĚNÝ ZÁSYP
- ④ SKLADBA DLE NÁVRHU PD KOMUNIKACE
NEBO DOTČENÉHO POVRCHU
VČ. PODKLADNÍCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
- ⑤ PAŽENÍ

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:100	
Projektant	Žemličková Martina	Schválil				
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Koupaliště - Rekonstrukce malých bazénů v Ostrově, projektová dokumentace a stavební povolení (územní souhlas) Jednostupňová projektová dokumentace Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace			Počet A4	Pořadové číslo 4
	ČÁST (S.O.P.S.):				Stupeň projektu	
	OBSAH:	Datum dokončení	PST			
	OBJEDNATEL:	Číslo zakázky	30.06.2018	8963-25		
		Město Ostrov	Číslo archivu:			BPO 5-101224