## Legenda místností - Jednotka sboru dobrovolných hasičů

| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m2] | S.V. (m) | PODLAHA | | STĚNA | STROP | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1.01 | Chodba | 19,99 | 2,65 | KD | F1.1 | KS 0,1m, VO, M | SDP,M | |
| H1.02 | Chodba | 45,03 | 2,65 | KD | F1.1 | KS 0,1m, VO, M | SDP,M | |
| H1.03 | Strojovna ÚT | 10,66 | 2,95 | KD | F1.3 | KS 0,1m, VO, M | SDP 1,M | |
| H1.04 | Šatna čistá | 24,21 | 2,65 | KD | F1.1 | KS 0,1m, VO, ON 2m, M | SDP,M | |
| H1.05 | Umyvárna | 3,59 | 2,65 | KD | F1.2 | KO 2m, VO, M | SDP,M | |
| H1.06 | Umyvárna | 5,59 | 2,65 | KD | F1.2 | KO 2m, VO, M | SDP,M | |
| H1.07 | Šatna špinavá | 25 | 2,65 | KD | F1.1 | KS 0,1m, VO, ON 2m, M | SDP,M | |
| H1.08 | Prací, sušení | 8,25 | 2,65 | KD | F1.3 | KO 2m, VO, M | SDP,M | |
| H1.09 | Kompresor | 4 | 2,95 | KD | F1.1 | KS 0,1m, VO, M | SDP 1,M | |
| H1.10 | Chem. tech. služba | 14,22 | 2,65 | KD | F1.2 | KO 2m, VO, M | SDP,M | |
| H1.11 | WC | 1,75 | 2,65 | KD | F1.2 | KO 2m, VO, M | SDP,M | |
| H1.12 | Sklad protipovodňových prostředků | 7,59 | 2,65 | KD | F1.1 | KS 0,1m, VO, M | SDP,M | |
| H1.13 | Sklad (TP+sorbent) | 13,2 | 2,65 | EN | F1.1 | EN 0,1m, VO, ON 2m, M | SDP,M | |
| H1.14 | Dílna | 9,81 | 2,95 | EN | F1.5 | ON 4m, VO, M | SDP 1,M | |
| H1.15 | VZT | 5,63 | 2,95 | KD | F1.3 | KS 0,1m, VO, M | SDP 1,M | |
| H1.16 | Sklad PHM | 13,08 | 2,65 | EN | F1.4 | EN 0,1m, VO, ON 2m, M | SDP,M | |
| H1.17 | Rozvodna | 6,75 | 2,65 | AP/VC | F1.1 | PVC 0,1m, VO, M | SDP,M | |
| H1.18 | Sklad hadic | 11,95 | 2,65 | EN | F1.1 | EN 0,1m, VO, ON 2m, M | SDP,M | |
| H1.19 | Myčí box a praní požárních hadic | 84 | 5,25 až 5,55 | EN | F1.4 | KO 4m, VO, M | SDP,M | |
| H1.20 | Garáže | 203,48 | 5,25 až 5,55 | EN | F1.4 | ON 4m, VO, M | SDP,M | |
| H1.21 | Dílna | 80,78 | 5,25 až 5,55 | EN | F1.5 | ON 4m, VO, M | SDP,M | |
| H1.22 | Tělocvična | 43,95 | 2,65 | PP | F1.8 | PP 0,1m, VO, ON 2m, M | SDP, M | |
| H1.23 | Tepelná komora | 4,69 | 2,65 | KD | F1.2 | KO 2m, VO, M | SDP, M | |
| H1.24 | Sprcha | 5 | 2,65 | KD | F1.2 | KO 2m, VO, M | SDP, M | |
| H1.25 | WC muži | 10,92 | 2,65 | KD | F1.2 | KO 2m, VO, M | SDP, M | |
| H1.26 | WC ženy | 3,38 | 2,65 | KD | F1.2 | KO 2m, VO, M | SDP, M | |
| H1.27 | Denní místnost | 23,3 | 2,65 | PL | F1.7 | PL 0,1m, VO, M | SDP, M | Za šikmou a umýv. KO 1,5m |
| H1.28 | Noční pohotovost | 24,5 | 2,65 | PL | F1.7 | PL 0,1m, VO, M | SDP, M | |
| H1.29 | Noční pohotovost | 24,5 | 2,65 | PL | F1.7 | PL 0,1m, VO, M | SDP, M | |
| H1.30 | Místnost velitele JPO+archiv | 6,9 | 2,65 | PL | F1.7 | PL 0,1m, VO, M | SDP, M | |
| H1.31 | Velitelská (VD+technik) + archiv | 22,66 | 2,65 | PL | F1.7 | PL 0,1m, VO, M | SDP, M | |
| H1.32 | Sklad výstroj prostředků | 7,5 | 2,65 | PL | F1.7 | PL 0,1m, VO, M | SDP, M | |
| H1.33 | VZT | 16,25 | 2,95 | KD | F1.3 | KS 0,1m, VO, M | SDP 1,M | |
| H1.34 | Úklid | 1,91 | 2,65 | KD | F1.1 | KS 0,1m, VO, M | SDP,M | |
| H1.35 | Sklad | 7,92 | 2,65 | KD | F1.1 | KS 0,1m, VO, M | SDP,M | |
| H1.36 | Kuchyně | 6,48 | 2,65 | KD | F1.1 | KS 0,1m, VO, M | SDP,M | Za šikmou a umýv. KO 1,5m |
| H1.37 | Krizový štáb obce | 53,59 | 2,65 | PL | F1.7 | PL 0,1m, VO, M | SDP, M | |
| H1.38 | Věž na sušení hadic | 13,5 | 3,25 | KD/PP | F1.6 | VC, ON | CP | |
| H1.39 | Prostor pro kojetejnery na odpad | 7,17 | | BO | | | | |
| | CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ | 882,68 | | | | | | |







LEGENDA
1 Kompresor UNM STS 580-15-270 XS
2 Kondenzační sušička DK 600 ECO
3 Separátor olej-voda OWAMAT 10
4 Odvaděč kondenzátu ECOMAT 3100
5 Regulátor tlaku
6 Pojistný ventil
7 Ukončovací krabice - komplet s uzavíracím ventilem na vstupu, 1 rychlospojkou pro neregulovaný tlak, redukčním ventilem s filtrem s manuálním odváděním kondenzátu, manometrem a 1 rychlospojkou redukovaného tlaku

## VZT–odvod tepelné zátěže




Zařízení č.2 - Odvod tepelné zátěže
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí
Vzduchový výkon : 120 m3/h
Příkon : 50 W / 230 V
Spouštění termostatem při dosažení teploty 30°C

Poznámka :
1. Přípojky pro Rettbox-air osadit dle skutečného umístění zásuvek na hasičských vozidlech.
2. Ukončovací krabice přípojek P1 a P2 umístit dle požadavků uživatele.
3. Na potrubí budou v nejnižších bodech odvodňovací ventily ve výšce +1,200 m nad podlahou.
4. Přípojky P1 - ruční nářadí a ofuk
5. Přípojky P2 - huštění pneumatik nákladních automobilů + ruční nářadí a ofuk
6. Přípojka P3 - huštění pneumatik nákladních automobilů
7. Přípojky pro Rettbox-air - dohuštování brzdového systému hasičských vozidel

| INDEX | ZMĚNA | DATUM | JMÉNO | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vedoucí projektant | | Vedoucí základky | Pluhař M. Ing., CSc. | Měřítko 1:50 |
| Projektant | Meškán Pavel Ing. | Technická kontrola | | |


LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz


ZAKÁZKA: IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů
ČÁST: Projekt pro stavební povolení
SO 253 Budova JSDH
Rozvody stlačeného vzduchu
OBSAH: Dispozice zařízení
OBJEDNATEL: Město Ostrov
STAVEBNÍK:

| Počet A4 | Pořadové číslo |
|---|---|
| 16 | 2 |
| Stupeň projektu: DSP | |
| Datum dokončení: 08/2019 | |
| Číslo zakázky: 9127-23 | |
| Číslo archivu: BPO 0-104279 | |