


IZS OSTROV–STANICE JSDH
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M1:10



TABULKA ROZMĚRŮ

DIMENZE	ROZMĚR	D1	A	B	C	Smin	L4-š.výkopu
2xDN25	ø33,7 x 2,6/HDPEø110mm	110	250	260	140	660	880
2xDN32	ø42,4 x 2,6/HDPEø125mm	125	260	260	140	670	910
2xDN40	ø48,3 x 2,6/HDPEø125mm	125	270	260	140	675	910
2xDN50	ø60,3 x 2,9/HDPEø140mm	140	280	270	140	690	960
2xDN65	ø76,1 x 2,9/HDPEø160mm	160	300	280	140	710	1020

PARAMETRY HORKOVODU:

TEPLOTNÍ SPÁD–ZIMA
TEPLOTNÍ SPÁD–LÉTO
JM.TLAKOVÝ STUPEŇ

Z=110/70°C,
L=85/60°C
Pstat.–1,2MPa (PN16)

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Fluhař Martin Ing., CSc.	1:10
Projektant	Matoušek Jan Ing.	Schválil		
bpo® BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů ČÁST (SO,PS): Projekt pro stavební povolení SO 253 Budova JSDH Vytápění OBSAH: Horkovodní přípojka-řez OBJEDNATEL: Město Ostrov		Počet A4 4 Stupeň projektu DSP Datum dokončení 31.08.2019 Číslo zakázky 9127-23 Číslo archivní: BPO 2-104277