


## M1:50



### TABULKA IZOLACÍ A UCHYCENÍ POTRUBÍ:

Potrubí bude vedeno ve spádu min.0,3%

LEGENDA:




W15(6 0tv.)-W15(5.20)

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD 75°C
- TOPNÁ VODA VRAT 60°C
- OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ RADIK VENTIL KOMPAKT - KORADO Č.T.
- ČÍSLO MÍSTNOSTI
- TYP TĚLESA-VÝŠKA (MM)ŠÍŘKA (DM)-HLoubKA(MM)-DODACÍ PROGRAM
- RADIÁTOROVÝ VENTIL TERM. ROHOVÝ S PŘEDN. RAD. ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM ROHOVÉ, SVĚRNÉ ŠROUBENÍ
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE NAPŘ. HEIMEIER K S VĚSTAVĚNÝM ČIDLEM

POZNÁMKA:

- VELIKOSTI TĚLES JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A BUDOU UPŘESNĚNA V DALŠÍM STUPNI PD
- ROZVODNA POTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLEŠŮM JELZE VEDENA V PODLAŽE, NÁPOJENÍ TĚLES VK ROHOVÉ ZE ZDI, TLOUŠŤKA ISOLACE VÍZ.TABULKA POTRUBÍ A ISOLACI
- PŘED OSAZENÍM TERMOSTATICKÝCH HLAVIC BUDE PROVEDENO HYDR.VYREG.SYSTÉMU DOLOŽENÉ PROTOKOLEM,REG.ARM. ZAPLOMBOVANY A OZNAČENY ŠTÍTKEM S NASTAVENÝMI HODNOTAMI

INZERCE	ZEMĚ	DATA	JEDNO	POLIS
Veškerý program		Ruňaf Martin Ing., CS		1:50
Prostředek	Matoušek Jan Ing.	Schwarz		
 ZAJAZDA: IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných		Hasičů 502 253 Budova „SDH“ Vyšejší 343 01 OSTROV		Počet A4: 12 Slup prostupů: 8 DSP Datum dokončení: 31.08.2019 Cena odhadem:
BPO spol. s r.o. LUDSKÁ 1230 363 01 OSTROV Tel.: +420336705111 Fax: +4203258158148 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		OBSAH: <b>Vytápění-podorys 1.np</b> Město Ostrov		5 9127-23 BPO 1.04276
OBJEDNATEL		Obrázek archivu:		