IZS OSTROV

HORKOVODNÍ PŘÍPOJKA-SITUACE

M1:100



PARAMETRY HORKOVODU

TEPLOTNÍ SPÁD–ZIMA	Z=110/70°C,
TEPLOTNÍ SPÁD–LÉTO	L=85/60°C
JM.TLAKOVÝ STUPEŇ	Pstat.–1,2MPa (PN16)
NAVRŽENÁ DIMENZE	PIP–DN32/HDPE ø125

POZNÁMKA

– ROZMĚR VÝKOPU, ULOŽENÍ A ROZMĚRY POTRUBÍ viz. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
– PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SITĚ JSOU VYZNAČENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ. PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST PŘESNÉ VYTÝČEN DOLOŽENÉ PROTOKOLEM. BĚHEM VÝYKOPOVÝCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ A PŘED ZÁHOZEM JE NUTNÉ DODRŽOVAT POKYNY SPRÁVCŮ,SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ ŘEŠIT DLE ČSN 73 6005.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Ruhaľ Martin Ing., CSc	1:100
Projektant	Matoušek Jan Ing.		Schválil		

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA:	IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů
ČÁST (SO,PS):	Projekt pro stavební povolení SO 253 Budova JSDH Vytápění
OBSAH:	**Horkovodní přípojka-situace**
OBJEDNATEL:	Město Ostrov

Počet A4	6
Pořadové číslo	2
Stupeň projektu	DSP
Datum dokončení	31.08.2019
Číslo zakázky	9127-23
Číslo archivní:	BPO 5-104274