











	Společná trasa vedení
	Třífázový rozvod
	Zásuvkový rozvod (CZYK-J 3x2.5)
	Ostatní rozvody (CZYK-J 3x1.5/2.5)
	Volný vývod jednořázkový
	AP - automatika písároč s integrovaným zdrojem
	PZTS - ústředna poplachového zabezpečovacího a tísňového systému
	RZCS - slaboproudý rozvaděč
	Podparapetní kanál
	Jednoduchá zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP20
	M - myčka
	S - sušička
	P - pračka
	EV - elektrický vařič
	L - lednice
	PC - zásuvky pro PC / zálohované z UPS
	Jednoduchá zásuvka s přepětovou ochranou, 16A/250V, IP20
	Jednoduché zásuvky ve společném rámečku
	Dvojnásobná zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP20
	Ochranné pospojování
	Vzduchotechnická zařízení:
	VZTS - digestoř, 230V
	VZTS - klimatizace, 0.6kW/230V

Napáječová soustava:
3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (RE)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RH)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňující ochranným pospojováním
- proudovými chráničy

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko
Projektant	Klímešová Miroslava	Technická kontrola		1:50
		ZAKÁZKA: Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1. NP objektu Hlavní Třída 797 a 796	Půbet A4 8 Stupen projektu DSJ Datum dokončení 30.08.2019 Číslo zakázky 9198-25	Pořadové číslo 4
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		ČAST: Projektová dokumentace Silňoproudá elektroinstalace OBSAH: Půdorys 1.np - zásuvkové rozvody		
OBJEDNATEL: Město Ostrov STAVEBNÍK			Číslo archivu BPO 1-104404	