

DETAILY, POZICE

M 1:50

ZAŘÍZENÍ č. 1

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
POSILOVNA–MUŽI

$V_0 = 140\text{ m}^3/\text{h}$

$P_E = 0,065\text{ KW (230 V)}$

ZAŘÍZENÍ č. 2

PRÁDELNA

$V_0 = 210\text{ m}^3/\text{h}$

$P_E = 0,109\text{ KW (230 V)}$

ZAŘÍZENÍ č. 3

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
MUŽI

$V_0 = 300\text{ m}^3/\text{h}$





$P_E = 0,109\text{ KW (230 V)}$

ZAŘÍZENÍ č. 4

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ
ŽENY

$V_0 = 130\text{ m}^3/\text{h}$

$P_E = 0,065\text{ KW (230 V)}$



ZAŘÍZENÍ č. 5

DIGESTOŘ – KUCHYŇ

$V_0 = 200\text{ m}^3/\text{h}$

$P_E = 0,146\text{ KW (230 V)}$

ZAŘÍZENÍ č. 6

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ,
ŠATNA–ŽENY

$V_0 = 350\text{ m}^3/\text{h}$

$P_E = 0,109\text{ KW (230 V)}$

ZAŘÍZENÍ č. 8

SKLAD 1.08

$V_0 = 100\text{ m}^3/\text{h}$




$P_E = 0,029\text{ KW (230 V)}$

ZAŘÍZENÍ č. 7

SKLAD ZBRANÍ 1.09

$V_0 = 100\text{ m}^3/\text{h}$

$P_E = 0,029\text{ KW (230 V)}$



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		
Projektant	ušek Petr AIR GAS Pr	Schválil			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Nová pracoviště Městské Policie v Ostrově v 1. NP objektu Hlavní Třída 797 a 796 ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Vzduchotechnika OBSAH: Detaily OBJEDNATEL: Město Ostrov			Počet A4 4	Pořadové číslo 3.
				Stupeň projektu DSJ	
				Datum dokončení 30.08.2019	
				Číslo zakázky 9198-25	
				Císlo archivní: BPO 2-104144	