








LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	MODUS FIT4000A_KN	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm	1 x LED, 35W, 4400lm, Ra80, 4000K
B	MODUS FIT5000A_KN	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm	1 x LED, 49W, 5400lm, Ra80, 4000K
C	MODUS SPMN_KN190V1/350	Vestavné kruhové LED svítidlo, mikroprizmatický kryt	1 x LED, 14W, 1300lm, Ra80, 4000K
D	MODUS SPMN_KN370V2/900	Vestavné kruhové LED svítidlo, mikroprizmatický kryt	1 x LED, 36W, 3600lm, Ra80, 4000K

LEGENDA:

 Světelné rozvody
Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
 Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
 Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20
 Dvojité střídavý přepínač pod omítku, řaz.6+6, 10A/250V, IP20
 Tlačítkový sp. pod om. se sign.doutn., řaz.1/0S, 10A/250V, IP20
 VZT1
Vzduchotechnická zařízení:
VZT1 - ventilátor, 0.065kW/230V
VZT2 - ventilátor, 0.109kW/230V
VZT3 - ventilátor, 0.109kW/230V
VZT4 - ventilátor, 0.065kW/230V
VZT5 - digestoř, 230V (viz. výkres zásuvkových vývodů)
VZT6 - ventilátor, 230V
VZT7 - radiální ventilátor EBB-100-N, 0.029kW/230V
VZT8 - radiální ventilátor EBB-100-N, 0.029kW/230V
VZT9 - klimatizace, 0.6kW/230V (viz. výkres zásuvkových vývodů)
 Ochránné pospojování

POZNÁMKA:

Napětová soustava:
3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (RE)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RH)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant	Klímešová Miroslava	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko
Projektant		Technická kontrola		1:50
ZAKÁZKA:	Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1. NP objektu Hlavní Trída 797 a 796	Poset At	8	Poradové číslo
ČÁST:	Projektová dokumentace Silnoproudá elektroinstalace	Stupeň projektu	DSJ	5
OBSAH:	Půdorys 1.np - světelné rozvody	Datum dokonění	30.08.2019	Číslo zakázky
				9198-25
LIDICKÁ 1235 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	OBJEDNATEL: Město Ostrov STAVEBNÍK:	Číslo archivu	BPO 1-104405	