



VÝVODY Z R2:

CYKY-J 4 x 10 - PRÍVOD Z RE

2x CYKY-J 3 x 1,5 - PRÍVOD Z RE - HDO - PV/TUV

2-1 - CYKY-J 3 x 2,5 - PANEL P1

2-2 - CYKY-J 3 x 2,5 - PANEL P2

2-3 - CYKY-J 3 x 2,5 - PANEL P3

2-4 - CYKY-J 3 x 2,5 - PANEL P4

2-5 - CYKY-J 3 x 2,5 - PANEL P5

2-6 - CYKY-J 3 x 2,5 - PANEL P6

2-7 - CYKY-J 3 x 2,5 - PANEL P7

2-8 - CYKY-J 3 x 2,5 - PANEL P8

2-9 - CYKY-J 3 x 2,5 - PANEL P9

2-10 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽEBRÍK P10

2-11 - CYKY-J 5 x 1,5 - REGULÁTOR BT1

2-12 - CYKY-J 3 x 2,5 - AKUM. OHŘÍVAČ TUV

2-13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁSOBNÍK. OHŘÍVAČ TUV

POZN.:
ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.3
DOPLŇENÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
2) DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
3) BEZPEČNÝM NAPĚTÍM SELV
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3 , ČSN 332000-4-41 ed.2/1:1
VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
EL.INSTALACE: ROZVODY KABELY CYKY NA POD OMÍT.,
V LIŠTÁCH A TR. PVC.

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek, IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7, tel.: 775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel: Ing. Skoček, SK PROJEKT				
Investor:				
KÚ: Karlovy Vary	OU: Ostrov	St.Ú: Ostrov	Formát	
Stavba: PSÍ ÚTULEK BETY OSTROV - NOVÉ ZÁZEMÍ NOVOSTAVCBA V AREÁLU PSIHO ÚPTULKU NA p.p.č. 2497/1 V OSTROVĚ			Datum	10 / 2019
			Čís.zakázky	32 / 19
			Proj.stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
Objekt:			Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 5
Díleč část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
Obsah: PŮDORYS 1.NP				