



## Městský úřad Ostrov Odbor rozvoje a územního plánování

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

SPIS. ZN.: ORÚP/25983/2019/Roh  
Č.J.: MěÚO/30319/2019  
VYŘIZUJE: Bc. Rohmová Hana  
TEL.: 354 224 806  
E-MAIL: hrohmová@ostrov.cz  
DATUM: 11.11.2019

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

#### Závazná část:

Odbor rozvoje a územního plánování, jako dotčený orgán příslušný podle § 6 odst. 1, pís. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 25.09.2019 podal

**Město Ostrov, IČO 00254843, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov nad Ohří,  
kterého zastupuje Ing. Vladimír Skoček, IČO 11392100, Velichov č.p. 4, 363 01 Ostrov nad  
Ohří,**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

**Psí útulek Bety - nové zázemí Čištění odpadních vod,**

na pozemku parc. č. 2497/1 v katastrálním území Ostrov nad Ohří

(dále jen "záměr") vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto  
**závazné stanovisko:**

Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

**p ř í p u s t n ý.**

#### Popis stavby:

Dle předložené dokumentace s názvem: „Psí útulek Bety - nové zázemí Čištění odpadních vod“, zpracované: Ing. T. Ferenc, Ing. V. Palivec, datum: IX.2019, stupeň: PD k žádosti o stavební povolení, se jedná o:

návrh splaškové kanalizace a domovního septiku se zemním filtrem. Je navržen tříkomorový septik EKOCIS SK2-EK, jedná se o plastovou svařovanou nádrž v samonosném provedení a FILTR EKOCIS BF2-EK. Biologický filtr je sestaven z plastové samonosné nádrže s filtračními koši. Odtok z filtru bude veden do revizní šachty DN 600 a napojen na stávající jednotnou kanalizaci. Vyčištěné vody budou odvedeny do vodoteče stávajícím kanalizačním potrubím. Pro zaústění bude využit stávající výústní objekt. Osazené nádrže budou ochráněny proti najetí dopravních prostředků jednoduchým oplocením z pletiva ukotveného do ocelových sloupků.

Dotčený orgán podle § 96b odst. 3 stavebního zákona nestanoví podmínky pro uskutečnění záměru.

**Toto závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.**

#### Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 25.09.2019 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.