



LEGENDA ZNAČEK:

- ZEMNIČ DRÁTOVÝ / PÁSKOVÝ (ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ)
- ČÍSLO PŘÍVODU K ZEMNIČI
- ZAVÁDĚCÍ TYČ

- UZEMNĚNÍ

POZN.1:

PASIVNÍ ANTIKOROZNÍ POCHRANA PŘÍVODŮ K ZEMNIČI SE PROVEDE:

- 1) NA PŘECHODU Z BETONU DO ZEMĚ: 30 cm V BETONU A 100 cm V ZEMI
- 2) NA PŘECHODU Z BETONU NA POVRCH: 10 cm V BETONU A 20 cm NAD POVRCHEM
- 3) NA PŘECHODU DO PŮDY: 30 cm POD POVRCHEM A 20 cm NAD POVRCHEM.

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7 , tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel: Ing. Skoček , SK PROJEKT				
Investor:				
KÚ: Karlovy Vary	OÚ: Ostrov	St.Ú: Ostrov	Formát	
Stavba: PSÍ ÚTULEK BETY OSTROV - NOVÉ ZÁZEMÍ NOVOSTAVCBA V AREÁLU PSÍHO ÚPTULKU NA p.p.č. 2497/1 V OSTROVĚ			Datum	07 / 2019
			Čís.zakázky	32 / 19
			Proj.stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
Objekt:				
Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah: PŮDORYS UZEMNĚNÍ			M 1:100	D.1.4.4 / 4