



LEGENDA

VNITŘNÍ ROZVODY

STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA

TABULKA DIMENZÍ

POTRUBÍ PPR (PN 16)
DN 15 – 20x2,8 mm
DN 20 – 25x3,5 mm
DN 25 – 32x4,4 mm

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

OSAZENÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR

- U STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ SV,TV ROHAČKY v = 580 mm
- WC ZÁVĚSNÝ KLOZET SPLACHOVACÍ NADRŽKA POD OMLÍTKU – SV v = 1050 mm
- VL NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE PRO VÝLEVKU SV,TV v = 1000 mm
- P URINÁL S RADAROVÝM SENZOREM SV v = DLE KONKRÉTNÍHO TYPU (cca 350 mm)
- S NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ SV,TV v = 1150 mm
- D STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ SV, TV ROHAČKY v = 600 mm
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA SV, PRAČKOVÝ VENTIL v = ccq600 mm
- H VNITŘNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN 19/20 SV v = 1100 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	ING. DUŠEK	Měřítko	1:50
Projektant	ING. DVOŘÁKOVÁ	Technická kontrola	ING. KYLÍŠ		
ZAKÁZKA:		NOVÁ PRACOVÍŠTĚ MĚSTSKÉ POLICIE V OSTROVĚ V 1.NP		Počet A4	2
ČÁST:		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		Stupeň projektu	DSJ
OBSAH:		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Datum dokončení	08/2019
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		SCHÉMA ROZVODU VODY		Číslo zakázky	9198-25
OBJEDNATEL: Město Ostrov STAVEBNÍK:				Číslo archivu	BPO 3-104311