

**SITUACE - M1:200**

**RE**  
Elektroměrový rozvaděč DCK Holoubkov  
ER222/NVP7P-C - osadit na objekt  
Rozměry: š/v/hl 640/600/220  
Krytí: IP44/20  
třífáz.elměr - jistič 3f/20A - ostatní el.  
třífáz.elměr - jistič 3f/16A - přímotop.topení  
spínač HDO - jistič 1f/2A

**PS**  
stávající SP100 vyměněna za  
připojkovou skříň **SS300/ ČEZ**  
pojistky 3xPN00/ 40A - ELM1/ostatní el.instalace  
pojistky 3xPN00/ 32A - ELM2/ přímotopné topení

**AKP 4x16 - STÁVAJÍCÍ**

**PS**  
stávající rozpojovací skříň R117

**POZNÁMKA:**  
UPOZORNĚNÍ !!! - V TRASE ZEMNÍHO KABELU DOJDE K SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S  
PODZEMNÍM ZAŘÍZENÍM.  
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ  
PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ A DODRŽET POŽADAVKY VE VYJÁDŘENÍ JEJICH SPRÁVCŮ  
SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 73 60 05 -  
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.

Soustava: 3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (PS)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RE)  
3 + NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RD, RG)

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
automatickým odpojením od zdroje

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko
Projektant	Klimešová Miroslava	Technická kontrola	1:200

ZAKÁZKA:	Počet A4	Pořadové číslo
Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově	2	4
ČÁST:	Stupeň projektu	
Projektova dokumentace Sílnoproudá elektroinstalace	DSJ	
OBSAH:	Datum dokončení	
Situace 1:200	30.09.2019	
OBJEDNATEL: Město Ostrov	Číslo zakázky	
STAVEBNÍK:	9203-25	
	Číslo archivní	
	BPO 3-104530	


LIDICKÁ 1239  
363 17 OSTROV  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Tel.:+420353675111  
Fax:+420353612416  
projekty@bpo.cz  
www.bpo.cz

UPOZORNĚNÍ !!! - V TRASE ZEMNÍHO KABELU DOJDE K SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S  
PODZEMNÍM ZAŘÍZENÍM.

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ  
PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ A DODRŽET POŽADAVKY VE VYJÁDŘENÍ JEJICH SPRÁVCŮ  
SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 73 60 05 -  
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
automatickým odpojením od zdroje

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
-------	-------	-------	-------	--------

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko
Projektant	Klímešová Miroslava	Technická kontrola		1:200
 <p>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p>	ZAKÁZKA: Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově		Počet A4 2	Pořadové číslo  4
	ČÁST: Projektová dokumentace Silnoproudá elektroinstalace		Stupeň projektu DSJ	
	OBSAH: Situace 1:200		Datum dokončení 30.09.2019	
			Číslo zakázky 9203-25	
OBJEDNATEL: Město Ostrov			Číslo archivní	
STAVEBNÍK:			BPO 3-104530	