



Tabulka místností

Označení	Funkce	Plocha [m2]	Obvod [m]	Výška [m]	Podlaha	Stěna	Strop	Poznámka
01	Výtah	3,104	7,080	-	NB	P1	NB	-
02	Dílňa	61,760	31,083	3,47	ES	P3	ŠO	ŠO
03	Chodba	19,768	27,117	2,30	KD	P4	ŠO	KP
04	WC imobil	4,300	8,300	2,30	KD	P4	KO2000,ŠO	KP
05	Úklid	1,900	5,900	2,30	KD	P6	KO2000,ŠO	KP
06	Předsíň WC	2,200	6,200	2,30	KD	P6	KO2000,ŠO	KP
07	WC ženy	4,400	8,400	2,30	KD	P6	KO2000,ŠO	KP
08	Sklad dílny	15,233	17,200	2,70	ES	P5	ŠO	KP
09	Předsíň WC	2,160	6,600	2,30	KD	P4	KO2000,ŠO	KP
10	Pisoár	2,160	6,600	2,30	KD	P4	KO2000,ŠO	KP
11	WC muži	2,668	7,300	2,30	KD	P4	KO2000,ŠO	KP
12	Šatna	8,798	12,000	2,30	KD	P4	KO2000,ŠO	KP
13	Zádveř	8,288	11,600	2,30	KD	P4	ŠO	KP
14	Terasa	18,649	23,120	-	PU	P7	ETICS,TO	-
15	Schodiště	3,729	8,860	-	PU	-	-	-
Celkem		156,372	187,360					

NB – nátěr na betonové plochy např. epoxidový email  
ES – samonivelační epoxidová stěrka , protiskluznost q=min. 0,5  
KD – keramická dlažba do tmełu , protiskluznost q=min. 0,5  
PU – polyuretanový systém s vodotěsnou membránou

ŠO – štuková omítka  
KO2000 – keramický obklad výšky 2000mm  
KP– minerální kazetový podhled

LEGENDA TĚLES:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD 70°C–vedeno pod stropem nebo v podlaze(izolováno)
- TOPNÁ VODA VRAT 50°C–vedeno pod stropem nebo v podlaze(izolováno)
- OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ VENTIL KOMPACT–K Č.T.
- číslo místnosti
- typ.ozn.21 VK 21-060060-60- B
- TV15 (1) - VV15 (9 Otv.)

POZNÁMKA:

- ROZVODNÁ POTRUBÍ VEDENÁ V PODLAZE, IZOLOVÁNA IZOLACE VIZ.TABULKA POTRUBÍ A IZOLACÍ
- PŘED OSAZENÍM TERMOSTATICKÝCH HLAVIC BUDE PROVEDENO HYDR.VYREG.SYSTÉMU DOLOŽENÉ PROTOKOLEM,REG.ARM. ZAPLOMBOVÁNY A OZNAČENY ŠTÍTKEM S NASTAVENÝMI HODNOTAMI

TECH.PARAMETRY OS:

Celkový příkon = 11323 W  
Průtok = 487 kg/h  
Dispozicní tlak = 16806 Pa  
Potřebný tlak = 16806 Pa  
Objem vody v soustavě = 88.6 l  
Teplota přívodu = 70 °C  
Teplota zpátečky = 50 °C

POTRUBÍ AL–PEX VÍCEVRSTVÉ S O2 BARIEROU:

16x2,0  
18x2,0  
20x2,0  
26x3,0  
32x3,0

izolace TUBEX tl.2cm  
izolace TUBEX tl.2cm  
izolace TUBEX tl.2cm  
izolace TUBEX tl.3cm  
izolace TUBEX tl.3cm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:50
Projektant		Technická kontrola		
bpo		ZŠ Májová, Ostrov - výstavba učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy		Počet A4 12 Stupeň projektu PST Datum dokončení 13.01.2017 Číslo zakázky 8627-25
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel: +420353875111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ČÁST (SO, PS): Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace objektu Vytápění OBSAH: Vytápění-půdorys 1.np		Pořadové číslo 2
OBJEDNATEL		Město Ostrov		Číslo archivní: BPO 1-95726