


Rozvaděč bytové jednotky č. 7, montáž pod omítku, IP20




VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BJ)
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI FI 30mA

Hlavní projektant :		Vypracoval:	Zodpovědný projektant :	<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div></div> <div>Úvalská 612/18, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra	Bc. Jaroslav Skůra	
Investor :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov			
Objednatel :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov			
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP012-2020	
Obec :	Ostrov	Stupeň :	DPS	

Akce :	Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 ul. Hlavní 860/7, 363 01 Ostrov D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace	iČO :	734 30 871	Číslo paré :
		Datum :	03/2020	
		Měřítko :	–	
		Číslo přílohy :	D1.4a-3	
Obsah :	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ			