



LEGENDA BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

CÍRKULAČNÍ OKRUH "P" - plavecký bazén, max. teplota 28°C		
P.1	FILTR PÍSKOVÝ LAMINÁTOVÝ D2000, Q=94 m³/hod, praní vzduchem, připojení DN125	-4ks
P.2	VERTIKÁLNÍ CÍRKULAČNÍ ČERPADLO s frekvenčním měničem, Q= 110 m³/hod, H=18m, P=11kW, P1=4,66 kW, P2=4,00 kW, motor IE2, 400 V, 7,2 A, 2840 ot/min,	-4ks
P.3	MÉRÍCI ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU KVALITY VODY (měření pH, Rx, Cl volný, Cl vázaný, teplota)	-1ks
P.4	ZRYCHLOVACÍ ČERPADLO CHLORACE	-1ks
P.5.1	MEMBRÁNOVÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO korekce pH 0-5 l/hod, 230V	-1ks
P.5.2	MEMBRÁNOVÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO KOAGULANTU 0-5 l/hod, 230V	-1ks
P.6	PE NÁDRŽE O OBSAHU 200 l	-2ks
P.7	STŘEDOTLAKÝ UV ZAŘÍČ, P=12,0kW, DN300	-1ks
P.8	AKUMULAČNÍ JIMKA, betonová, objem 81 m³	-1ks
P.9	REGULÁTOR AUTOMATICKÉHO DOPLOŠTĚNÍ VODY solenoidový ventil a tlakový hladinometr	-1ks
P.10	DIGITÁLNÍ INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN300 s automatickým kontinuálním měřením a evidencí hodnot	-1ks
P.11	ZRYCHLOVACÍ ČERPADLO ODBĚRU VZORKU	-1ks
P.12	TEPELNÝ VÝMĚNÍK	-1ks
P.13	OZONÁTOR Poolactif	-1ks
P.14	ZRYCHLOVACÍ ČERPADLO OZONIZACE	-1ks
P.15	VZDUCHOVAČ pro praní filtrů, P=5,5kW	-1ks

LEGENDA ARMATŮR

- UZAVÍRACÍ VENTIL
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- ELEKTROVENTIL
- ČIDLO TEPLoty
- ČIDLO PRŮTOKU
- REGISTRAČNÍ VODOMĚR S REGISTRACÍ PROTEKLEHO MNOŽSTVÍ VODY

BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

JSOU LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI COKAZY NA OBCHODNÍ JIMENO (KOMERČNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44, OOST. 9, ZÁKONA Č. 137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VÝŽADOVÁNO "UJISTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ §13, OOST. 5, ZÁKONA Č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEPRAV.

+ 0,000 = 431,190

(HLADINA VODY REKREAČNÍHO BAZÉNU)			
ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HÝSEK, s.r.o. Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Pízeň, tel. 377 455 722			
INVESTOR: MĚSTO OSTROV		STUPEŇ: DSP	
VED. PROJEKTANT: Ing. ACH. GLONCH HÝSEK		DATUM: 09/2020	
PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. TOMÁŠ HROZDA		FORMÁT: 5 x A4	
NÁZEV: KOUPALIŠTĚ OSTROV		MĚŘITÍ: 1:XXX	
OBJEKT: D.3 ÚPRAVNA VODY (SO 03)		PRŮV.:	
ČÁST: D.3.5 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE REKR. BAZÉNU (PS 01)		ČÍSLO:	
OBAR: SCHÉMA TECHNOLOGIE ÚPRAVNÝ VODY		D.3.5.2	