

VODOVOD VĚTEV V1
PE100, SDR 17 dn 50 (63x5,8 mm)
DÉLKA 75,5 m


PŘÍPOJKY PRO BROUZDALIŠTĚ
ZAVEDENY DO NEREZOVÉ ŠACHTY - DODÁVKA TECHNOLOGIE
UZAVÍRÁNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A VYPOUŠTĚNÍ
BUDE PROVÁDĚNO VE STÁVAJÍCÍ ÚPRAVNĚ VODY
ODVZDUŠNĚNÍ A ZAVZDUŠNĚNÍ POTRUBÍ
JE SOUČÁSTÍ SPRCH A BRODÍTEK - TECHNOL. DODÁVKA

SPECIFIKACE MATERIÁLU			
TROUBY			
název trouby - délka (m)			celkem (m)
PE100, (63x5,8), SDR 11			164,5
PE100 RC, (32x3,7), SDR 11			13
PE100 RC, (25x3,0), SDR 11			10
armatury a tvarovky neodčítány			

VODOVOD VĚTEV V2
PE100, SDR 17 dn 50 (63x5,8 mm)
DÉLKA 89,0 m

TVAROVKY		
název tvarovky		
popis		celkem
PE		
Oblouk 90° dn50	elektrotvarovka	2
Oblouk 45° dn50	elektrotvarovka	2
Oblouk 11° dn50	elektrotvarovka	2
T kus rovnoram. 63/63	elektrotvarovka	1
T kus reduk. 63/32	elektrotvarovka	2
T kus rovnoram. 32	elektrotvarovka	5
Redukce 63/32	elektrotvarovka	2
Redukce 32/25	elektrotvarovka	6
spojka dn 50	elektrotvarovka	24
spojka dn 32	elektrotvarovka	10

EGY projekt spol.s r.o. IČO : 63 50 96 87 Částkova 74, Pízeň Tel/fax.: 377 455 183 e-mail : projekce@egyprojekt.cz			Akce : Koupaliště Ostrov, Rekonstrukce velkého bazénu	
Dílič část : Kanalizace a vodovod v areálu			Zodp.proj.: Ing.J.Egermaier	
č.zak.: 1518			Datum : 01/2021	
EGYPROJEKT PROJEKT PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Vodohospodářské stavby a vodní hospodářství				

Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Pízeň tel. 377 455 722, fax. 377 455 831				
INVESTOR: MĚSTO OSTROV Jachymovská 1, 363 01 Ostrov			STUPEŇ: DPS	
VED. PROJEKTANT: ING. ARCH. CLDÍCH HYSSEK			DATUM: 01/2021	
PROJEKTANT ČÁSTI: ING. JAROSLAV EGERMAIER_EGYPROJEKT s.r.o.			FORMAT: 2 x A4	
AKCE: KOUPALIŠTĚ OSTROV REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU			MĚRITKO: 1:200	
OBJEKT: D. 7 KANALIZACE A VODOVOD V AREÁLU (SD 07)			PÁŘE: C. VYKŘ.	
OBSAH: Kladečské schema			D. 7, 5	