

SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ
ZUŠ, MASARYKOVA 717, 363 01 OSTROV

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)

VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P60-R A TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2ca, s1, d0 !!!
KOMPLETNÍ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM VEDENÍ PBZ MUSÍ BÝT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P90-R !!!

VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ V CHÚC VČETNĚ ROZVODŮ POD OMÍTKOU MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P60-R A TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2ca, s1, d0 !!!
PŘÍPADNĚ CHRÁNĚNY POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ, DLE ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 A 12.9.3 (ÚNIKOVÁ SCHODIŠTĚ)
PROVEDENÍ KABELÁŽE NA ÚNIKOVÝCH SCHODIŠTÍCH DLE ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 A 12.9.3 A ČSN IEC 60 331

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :	Vypracoval:	Zodpovědný projektant :
Bc. Jaroslav Skůra	Bc. Jaroslav Skůra	Bc. Jaroslav Skůra

Projektování elektrických zařízení
Elektroinstalace ve zdravotnictví
EP-PROJECT SKŮRA
Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary
Tel. : +420 605 178 561
e-mail: skura@seznam.cz

Investor :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov		
Objednatel :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov		
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP039-2017
Obec :	Ostrov	Stupeň :	DPS

Akce :
OPRAVA SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
OBJEKTU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MASARYKOVA 717
363 01 OSTROV
D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Obsah : SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ

IČO :	734 30 871
Datum :	09/2017
Měřítko :	-
Číslo přílohy :	D1.4a-3

Číslo paré :