



VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka
Ostrov, Rekonstrukce Tylovy ulice

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky	Podlimitní
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	8 900 128 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	19. 4. 2022

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.ostrov.cz/>.

Zadavatel:
Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
IČO: 00254843

1. ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98, odst. 1) písm. a) Zákona vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2. VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz na zadávací dokumentaci podaný dne 27. 4. 2022:

Chtěli bychom vznést dotaz ohledně rozporu mezi souhrnnou technickou zprávou (STZ) a výkazem výměr (VV):

1.) Úryvek ze souhrnné technické zprávy (str. 23, SO 801 - Vegetační úpravy):

"Pro výsadbu 3 kusů stromů je navržena ochrana přilehlých komunikací a sousedních inženýrských sítí před jejich kořenovými systémy vždy ze dvou betonových skruží DN 1.000 mm výšky 750 s tloušťkou stěny 90 mm. Horní hrana skruží by měla být cca 150 mm pod nejnižší horní hranou obrubníků."

2.) Položka výkazu výměr (SO 101 – Komunikace a parkoviště, HSV, 8 – Trubní vedení)

59226028.1 - skruž kruhové nádrže DN 2500 v 750 mm – 3 kusy

(doplňující popis: skruž kruhové nádrže DN 2500 v 1500 mm užitný objem 7,363 m3)

Dotaz: může zadavatel objasnit, zdali jsou uvažované rozměry skruží DN 1000 (dle STZ) nebo DN 2500 (dle VV)? Může zadavatel v souvislosti s tímto objasněním upravit příslušné části projektové dokumentace a patřičným způsobem prodloužit lhůtu pro podání nabídek?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje ocenit rozměry skruží dle výkazu výměr, tedy DN 2.500 mm. Zároveň zadavatel jako nedílnou přílohu tohoto vysvětlení zadávacích podmínek přikládá upravené části projektové dokumentace a to:

- 1) A+PZ.pdf – na str. 5 doplněn rozsah ochranných pásem vedení Ostrovske teplárenské, a.s.
- 2) B+STZ.pdf – na str. 23 upraven rozměr betonových skruží z DN 1.000 mm na DN 2.500 mm.
- 3) C4_1+SITUACE_1 – do situace byly doplněny údaje o poloměrech oblouků obrubníků.
- 4) E1+ZOV – na str. 8 změněna situace dopravního opatření pro Etapu 3.

3. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Vzhledem ke skutečnosti, že povaha tohoto vysvětlení Zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 99, odst. (2) Zákona, ponechává zadavatel původní délku lhůty pro podání nabídek, která skončí:

dne 9. května 2022 (pondělí) do 12:00 hodin

Hana Špičková
vedoucí odboru městských investic a správy

V Ostrově dne 29. 4. 2022