
ZAŘÍZENÍ č. 10
ROZVODNA
Výkon: 200 m³/hod
Příkon: 0,05 kW/230V
Ovládání: termostat
ZAŘÍZENÍ č. 8
SKLAD PHM - HAVAR. V.
Výkon: 300 m³/hod
Příkon: 0,13 kW/230V
Ovládání: tlačítko
NEVYBUŠNÉ PROVEDENÍ
1.01
ŠATNY A TECH. ZÁZEMÍ
Výkon: 1900 m³/hod
Příkon: 2x1,10 kW/3x400V
Dohřev: 4,40 kW
Chlazení: 7,0 kW
Ovládání: MaR
VĚTRÁNÍ KOMPRESOROVNY
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOMPRESORŮ
ZAŘÍZENÍ č. 9
STROJOVNA ÚT
Výkon: 500 m³/hod
Příkon: 0,10 kW/230V
Ovládání: termostat-MaR
ZAŘÍZENÍ č. 5
DÍLNA (NOVÉ GARÁŽ)
Výkon: 1000 m³/hod
Příkon: 0,20 kW/230V
Ovládání: tlačítko
ZAŘÍZENÍ č. 4
MYCÍ BOX
Výkon: 2300 m³/hod
Příkon: 0,40 kW/230V
Ovládání: tlačítko
ZAŘÍZENÍ č. 6
GARÁŽE
Výkon: 2x1500 m³/hod
Příkon: 0,30 kW/230V
Ovládání: tlačítko
ZAŘÍZENÍ č. 2
TĚLOCVIČNA+KRIZ. ŠTAB
Výkon: 2400 m³/hod
Příkon: 2x1,10 kW/3x400V
Dohřev: 5,0 kW
Chlazení: 14,0 kW
Ovládání: MaR
ZAŘÍZENÍ č. 3
LOŽNICE +VEŘITEL
Výkon: 1800 m³/hod
Příkon: 2x1,10 kW/3x400V
Dohřev: 3,0 kW
Chlazení: 8,0 kW
Ovládání: MaR
ROZVODY CHLADIVA VEDENY V PODNÍM PROSTORU
ROZVODY CHLADIVA VEDENY V PODNÍM PROSTORU
ŘEZ A-A
ŘEZ B-B
ŘEZ C-C
ŘEZ D-D
ŘEZ E-E
ŘEZ A-A
ŘEZ B-B
ŘEZ C-C
H1.39
H1.17
H1.16
H1.18
H1.14
H1.13
H1.38
H1.15
H1.12
H1.10
H1.09
H1.08
H1.07
H1.11
H1.06
H1.04
H1.03
H1.02
H1.30
H1.31
H1.32
H1.34
H1.35
H1.37
H1.01
H1.26
H1.25
H1.22
H1.27
H1.28
H1.29
H1.24
H1.23
H1.19
H1.20
RK+SERVO
DK+0,500
DK+0,500
DK+0,500