IZS OSTROV–STANICE JSDH
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



– KABELY V PŘÍČNÉM ŘEZU JSOU VYZNAČENY POUZE ORIENTAČNĚ
– OPTICKÉ A METALICKÉ KOMUNIKAČNÍ KABELY JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE RESCOM–p.KUBÍK

TABULKA ROZMĚRŮ

DIMENZE	ROZMĚR	D1	A	B	C	Smin	L4-š.výkopu
2xDN25	ø33,7 x 2,6/HDPEø110mm	110	250	260	140	660	880
2xDN32	ø42,4 x 2,6/HDPEø125mm	125	260	260	140	670	910
2xDN40	ø48,3 x 2,6/HDPEø125mm	125	270	260	140	675	910
2xDN50	ø60,3 x 2,9/HDPEø140mm	140	280	270	140	690	960
2xDN65	ø76,1 x 2,9/HDPEø160mm	160	300	280	140	710	1020

IZS OSTROV–STANICE JSDH
PODÉLNÝ ŘEZ



PARAMETRY HORKOVODU:

TEPLOTNÍ SPÁD–ZIMA	Z=110/70°C,
TEPLOTNÍ SPÁD–LÉTO	L=85/60°C
DISPOZIČNÍ TLAK	Pdyn.–min.50kPa
JM.TLAKOVÝ STUPEŇ	PN16 (Pstat.–1,2MPa)

POZNÁMKA:

– PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ IZ.TŘ.2 SDRUŽENÉ KONSTRUKCE
– VERTIKÁLNÍ OHYB DO STROJOVNY VS OSADIT DILATAČNÍMI POLŠTÁŘI
– S POTRUBÍM DODAT SYSTÉM PRO KONTROLU TĚSNOSTI ALARM SYSTÉM
– ROZMĚR VÝKOPU, HLOUBKA ULOŽENÍ A ROZMĚRY POTRUBÍ viz. PODÉLNÝ

– PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SITĚ JSOU VYZNAČENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ. PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST PŘESNÉ VYTÝČEN DOLOŽENÉ PROTOKOLEM. BĚHEM VÝÝKOPOVÝCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ A PŘED ZÁHOZEM JE NUTNÉ DODRŽOVAT POKYNY SPRÁVCŮ,SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ ŘEŠIT DLE ČSN 73 6005.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Ruhař Martin Ing., CSc	1:10
Projektant	Matoušek Jan Ing.		Schválil		

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Areál IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů

ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace pro provádění stavby
SO 253 Budova JSDH
Vytápění

OBSAH: **HV přípojka- podélný a příčný řez**

OBJEDNATEL: Město Ostrov

Počet A4	Pořadové číslo
3	8
Stupeň projektu	
DPS	
Datum dokončení	
28.02.2020	
Číslo zakázky	
9278-26	
Číslo archivní:	
BPO 5-105500	