

PŘÍLOHA Č.1		TABULKA MÍSTNOSTÍ												
Datum:		Akce : IZS OSTROV – JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ												
Místnost						Vzduchový výkon			Požadované parametry			Hladina	Číslo zařízení	Poznámka
Podlaží	Číslo místnosti	Název	Plocha	Výška	Objem	Přívod	Odvod	Výměna vzduchu	Zima +/- 2°C	Léto +/- 2°C	φ	hluku	-	-
			m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	x/h	°C	°C	%	dB(A)		
1.NP	H.01	Chodba	19,99	2,65	53,0	290	0	5,5	-	-	-	40		
1.NP	H.02	Chodba	45,03	2,65	119,3	360	210	3,0	-	-	-	40		
1.NP	H.03	Strojovna ÚT	10,66	2,65	28,2	0	500	0,0	-	-	-	40		
1.NP	H.04	Šatna čistá	24,21	2,65	64,2	500	300	7,8	-	-	-	40		
1.NP	H.05	Umývárna	3,59	2,65	9,5	0	130	0,0	-	-	-	40		
1.NP	H.06	Umývárna	5,59	2,65	14,8	0	230	15,5	-	-	-	40		
1.NP	H.07	Šatna špinavá	25,00	2,65	66,3	500	340	7,5	-	-	-	40		
1.NP	H.08	Praní, sušení	8,25	2,65	21,9	250	200	9,1	-	-	-	40		
1.NP	H.09	Kompresor	4,00	2,65	10,6	0	0	0,0	-	-	-	40		samostatně
1.NP	H.10	Chem. Technická služba	14,22	2,65	37,7	300	300	8,0	-	-	-	40		
1.NP	H.11	WC	1,75	2,65	4,6	0	50	10,8	-	-	-	40		
1.NP	H.12	Sklad protipovod. Prostředků	7,59	2,65	20,1	50	50	2,5	-	-	-	40		
1.NP	H.13	Sklad (TP+sorbent)	13,20	2,65	35,0	50	50	1,4	-	-	-	40		
1.NP	H.14	Dílna	9,81	2,65	26,0	150	150	5,8	-	-	-	40		
1.NP	H.15	VZT	5,63	2,65	14,9	0	0	0,0	-	-	-	40		
1.NP	H.16	Sklad PHM	13,08	2,65	34,7	0	300	0,0	-	-	-	40		
1.NP	H.17	Rozvodna	6,75	2,65	17,9	0	200	0,0	-	-	-	40		
1.NP	H.18	Sklad hadic	11,95	2,65	31,7	100	100	3,2	-	-	-	40		
1.NP	H.19	Mycí box a praní požár. Hadic	84,00	2,65	222,6	0	2300	10,3	-	-	-	40		
1.NP	H.20	Garáže	203,48	2,65	539,2	0	3000	5,6	-	-	-	40		
1.NP	H.21	Dílna (nové garáž)	80,78	2,65	214,1	0	1000	4,7	-	-	-	40		
1.NP	H.22	Tělocvična	43,95	2,65	116,5	950	650	8,2	-	-	-	40		
1.NP	H.23	Teplná komora	4,69	2,65	12,4	0	0	0,0	-	-	-	40		přefuk do H24
1.NP	H.24	Sprcha	5,00	2,65	13,3	0	300	22,6	-	-	-	40		
1.NP	H.25	WC muží	10,92	2,65	28,9	0	210	7,3	-	-	-	40		
1.NP	H.26	WC ženy	3,38	2,65	9,0	0	80	8,9	-	-	-	40		
1.NP	H.27	Denní m.	23,30	2,65	61,7	640	640	10,4	-	-	-	40		
1.NP	H.28	Noční pohotovost	24,50	2,65	64,9	200	200	3,1	-	-	-	40		
1.NP	H.29	Noční pohotovost	24,50	2,65	64,9	200	200	3,1	-	-	-	40		
1.NP	H.30	Místnost velitele JPO + archiv	6,90	2,65	18,3	50	0	2,7	-	-	-	40		
1.NP	H.31	Velitelská (VD+techici) + archiv	22,66	2,65	60,0	350	400	6,7	-	-	-	40		
1.NP	H.32	Sklad výstrojových prostředků	7,50	2,65	19,9	0	100	5,0	-	-	-	40		
1.NP	H.33	VZT	16,25	2,65	43,1	0	0	0,0	-	-	-	40		
1.NP	H.34	Úklid	1,91	2,65	5,1	0	50	9,9	-	-	-	40		
1.NP	H.35	Sklad	7,92	2,65	21,0	0	100	4,8	-	-	-	40		
1.NP	H.36	Kuchyně	6,48	2,65	17,2	0	150	8,7	-	-	-	40		
1.NP	H.37	Krizový štáb obce	53,59	2,65	142,0	1160	910	8,2	-	-	-	40		
1.NP	H.38	Věž na sušení hadic	13,50	3,25	43,9	-	-	-	-	-	-	40		
1.NP	H.39	Prostor pro kontejnery na odpad	7,17	2,65	19,0	-	-	-	-	-	-	40		
-	-	-			0,0			-	-	-	-	40		