

Vývod	209	210	211	212	213	214	
	–	–	–				
Název	Nouz.osvětlení	REZERVA	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE+PARKOVIŠTĚ	nabíjecí stanice parkoviště 1	nabíjecí stanice parkoviště 2	nabíjecí stanice parkoviště 3	
Příkon							
Umístění	Světelný okruh NO	–	–				

Pi = 100 kW PROVEDENÍ : SKŘÍŇOVÝ 800xh1=400 2 pole
 Ps = 60 kW PŘÍVODY A VÝVODY : spodem/horem
 SOUSTAVA : 3PEN str. 50Hz 400V/TN-C-S
 OCHRANA : Automatickým odpojením od zdroje
 KRYTÍ : IP 44/00