



VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejná zakázka

Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky	Podlimitní
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	58 890 455 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	29.06.2022

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji



který je dostupný na <https://zakazky.ostrov.cz/>.

Zadavatel:
město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
IČO: 00254843

1 ÚVOD

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 odst. 1) Zákona vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotazy:

Dotaz č. 1:

Jaká je požadovaná výška vlajkových stožárů?

Dotaz č. 2:

Jaké jsou požadované rozměry (vč. tloušťky) fasádních plechových obkladů?

Dotaz č. 3:

Prosím o okótování čisticích zón, jejich rozměry nejsou z půdorysů zřejmé. Jsou pouze ve výkazech výměr a podle výkazů nelze stavět.

V technické zprávě jsou referenčně uvedeny čisticí zóny Cleanbox a Shatwell. Zóna Cleanbox se vyrábí v maximálním rozměru 100 x 50 cm. Z výkazů vyplývá, že požadovaný rozměr je 1,6 x 1,75 m. Máme tedy uvažovat s tím, že do daného rozměru se má čisticí zóna složit z několika kusů nebo nabídnout jiný typ?

Dotaz č. 4:

Z podkladů k výměňkové stanici je zřejmé, že zásobníkový ohřívač vody 300 l a expanzní nádoba nejsou součástí předávací stanice. K jejich docenění však nejsou ve výkazech výměr vykázány dané položky. Prosím o prověření a příp. doplnění.

Je legenda Cetetherm uvedená v rámci výkresu „05 – schéma výměňkové stanice“ stále platná?

Dotaz č. 5:

Dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 měly být ve výkazech výměr upraveny položky č. 354 – AL lamelový horizontální slunolam – změna popisu položky vč. požadovaného množství a č. 436 – Montáž dveřního interiérového kování – změna množství. Prosím o vydání revidovaného výkazu výměr s výše uvedenými změnami.

Odpověď zadavatele:

Odpověď na dotaz č. 1:

Požadovaná výška vlajkových stožárů je 6 m.

Odpověď na dotaz č. 2:

Fasádní obklad stěny je z Al plechu tl. 0,7 mm s jednoduchou ležatou drážkou, výška rastru lamel 250 mm.

Odpověď na dotaz č. 3:

Čisticí zóny byly ve výkresech okótovány.

Vybavení objektu:

- Venkovní čistící zóna ČZ1 na hrubé nečistoty – venkovní rošt pozinkovaný (oka 30x10mm) velikosti 1000/500 mm zapuštěn do venkovní dlažby + box s polymerbetonu 1000/500 mm hl. 80 mm s odvodněním šterkovým trativodem – 2 ks.
- Venkovní čistící zóna ČZ1 na hrubé nečistoty – venkovní rošt pozinkovaný (oka 30x10mm) velikosti 1500/1500 mm zapuštěn do venkovní dlažby + 6 x box z polymerbetonu hl. 80 mm s odvodněním šterkovým trativodem – 1 ks.
- Vnitřní čistící zóna ČZ2 na dočištění – vnitřní rohož textilní zapuštěná do dlažby s nerezovým rámem 1600/1500 mm – 1 ks.
- Vnitřní čistící zóna ČZ2 na dočištění – vnitřní rohož textilní zapuštěná do dlažby s nerezovým rámem 2300/1750 mm – 1 ks.

Odpověď na dotaz č. 4:

Expanzní nádoba a zásobníkový ohřívač vody jsou součástí dodávky blokové výměňkové stanice jako samostatné kusy, je pouze nutné provést potrubní propojení dle PD.

Ano, výkres „Výměňková stanice-schema“ p.č.5 BPO 1-105497 je platný.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel provedl úpravy v Soupisu prací s výkazem výměr (verze 2 z 18.07.2022).

V souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 a č. 2 poskytuje zadavatel účastníkům upravený Soupis prací s výkazem výměr (verze 2 z 18.07.2022)

Zadavatel závěrem sděluje, že vzhledem ke skutečnosti, že objasnění zadávací dokumentace nemá vliv na možné rozšíření okruhu účastníků zadávacího řízení, ani časově neomezí dobu účastníků zadávacího řízení na přípravu podkladů a zpracování nabídky, nebude zadavatel v souladu s ustanovením § 99 „zákona“ prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

příloha č. 1: 2-pudorys 1np-cast A 2022 - verze 2 (18.07.2022)

příloha č. 2: 3-pudorys 1np-cast B 2022 - verze 2 (18.07.2022)

příloha č. 3: IZS Ostrov, stanice JSDH, Příloha č. 2 soupis prací a výkaz výměr – verze 2 (18.07.2022)

V Ostrově dne 18. 7. 2022

Hana Špičková
vedoucí odboru městských investic a správy