



VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka
Ostrov, Vančurova ulice – Rozšíření parkoviště

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Druh zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu s uveřejněním výzvy
Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	1 988 092 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	14. 7. 2022

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.ostrov.cz/>.

Zadavatel:
město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
IČO: 00254843

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98, odst. 4) Zákona vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1:

V pol. č.68 VV je uvedeno, že se jedná o vegetační dlažbu pro vyznačení VDZ – parkovacích stání. Tato dlažba, má-li být stejná jako přírodní v položce předcházející, tedy 600*400*80, se nevyrábí. VDZ se obvykle dělá jako proužek š.100, nebo 200mm z klasické dlažby a ne vegetační. Prosím tedy o upřesnění specifikace pol.67 má-li být opravdu vegetační?

66	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	243,000
67	M	5924601R	dlažba plošná betonová vegetační tl.80mm barevná - kontrastní barva pro vyznačení stání	m2	19,000

Odpověď:

V tomto dotazu je citovaná položka 68, což je zřejmě úpis žadatele.

Zadavatel upřesňuje rozměry vegetačních tvárnic v pol. č. 66 a č. 67 – jak šedé vegetační tvárnice, tak vegetační tvárnice barevné, sloužící k vyznačení oddělení jednotlivých parkovacích stání, budou mít rozměr 200x200x80 mm.

Dotaz č. 2:

Dále v ZD v bodě 7 B, odst. c) zadavatel požaduje doložit odbornou způsobilost – autorizaci v oboru dopravní stavby, avšak v bodě 7 C je požadavek na odbornou způsobilost v oboru pozemní stavby.

Předpokládáme s ohledem na předmět zakázky, že v obou případech bude doložena autorizace v oboru dopravní stavby?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje doložit v obou případech autorizaci v oboru dopravní stavby.

V Ostrově dne 20. 7. 2022

Hana Špičková
vedoucí odboru městských investic a správy