



## POZNÁMKA - VODOVOD:

Vodovodní potrubí je nutné uložit tak, aby byla zajištěna kompenzace délkové roztažnosti. U PPR potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení. Kompenzace se na stoupacích potrubích a rozvodech zajistí kluzným uložením paty a vrcholu stoupaček, zajištěním kluzných uložení v místech napojení odboček na stoupačky, dostatečnou izolací v ohybech, odkscích a odbočkách. Drážka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dilataci potrubí. Izolace na potrubí je potřebná, kromě důvodů tepelných, rovněž jako ochrana potrubí před mechanickým poškozením a jako vrstva napomáhající kompenzaci délkové roztažnost. Před zazděním je nutno potrubí důkladně v drážce ukotvit (úchytky – plastové či kovové objímky, zasádrování apod.).

Tlaková řada – PN20 – Studená voda

Tlaková řada – PN20 – TV a cirkulace TV

Vodovodní rozvody – PPr PN20 (trubky o vnějším průměru 20–40 mm)

Stanovení tloušťky tepelné izolace rozvodů ÚT, TV a C dle 193/2007 Sb.:

Potrubí (Cu, PPr):	Tloušťka:
≤ DN15	25 mm
DN20–DN25	30 mm

Stanovení tloušťky tepelné izolace rozvodů TV+C ve zdech a podlaze: min. 13 mm

Stanovení tloušťky tepelné izolace rozvodů SV: 9 mm – SAMOSTATNĚ / 13 mm – V SOBĚHU S ÚT NEBO TV

## POZNÁMKA - KANALIZACE:

Sklon a vedení kanalizace upravit podle skutečné pozice stávající kanalizace. Potrubí vnitřní kanalizace: PPs HT DN40 – DN110

Připojovací potrubí délky max. 5m, ve spádu min. 3,0%, odbočky a kolena s úhlem min. 45°

Odpadní potrubí bude s odbočkami a koleny o úhlu min. 45°

## TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

OZN.	POPIS	ks
WC	Závěsný klozet se zabudovaným splachovačem s nádržkou, sedátkem a včetně napojení na SV – DN15	5
U	Umyvadlo dle provedení interiéru s jednopákovou směšovací baterií včetně sifonu s odtokovou trubicou DN40,	3
VP	Vpust podlahová s automatickým sifonem Zápachová uzávěra DN50, otok svislý.	1

TABULKA MÍSTNOSTÍ :		
označení	účel místnosti	plocha [ m² ]
<b>2. 01</b>	bufet - výdej stávající – úprava	25,50
<b>2. 02</b>	bufet - příprava stávající	11,00
<b>2. 03</b>	šatna zaměstnanci stávající	2,45
<b>2. 04</b>	WC - předsíňka zaměstnanci stávající	1,50
<b>2. 05</b>	WC zaměstnanci stávající	1,60
<b>2. 06</b>	sklad stávající	13,90
<b>2. 07</b>	umývárna s převlék. kabinami – ženy stáv.	13,05
<b>2. 08</b>	WC a sprchy ženy (veřejnost) stáv.	19,30
<b>2. 09</b>	umývárna s převlék. kabinami – muži stáv.	13,05
<b>2. 10</b>	WC a sprchy muži (veřejnost) stáv.	19,70
<b>2. 11</b>	ochoz stávající	35,30
<b>2. 12</b>	terasa stávající	106,10
<b>2. 13</b>	WC ženy (veřejnost) nové	18,40

## LEGENDA POTRUBÍ:

- Splašková kanalizace
- Splašková kanalizace v podlaze
- Splašková kanalizace pod stropem
- Stoupací potrubí splašk. kanalizace
- Stoupací potrubí dešťové kanalizace
- Rozvody studené vody (SV)
- Rozvody teplé vody (TV)
- Rozvody cirkulace teplé vody (CTV)

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53

AIP : Ing. Anton Jurica

Ved. proj. : Richard Scharf

Investor : Město Ostrov

Akce : KOUPALIŠTĚ OSTROV, VESTAVBA SOC. ZAŘÍZENÍ VE 2.NP OBJEKTU na st.p.č. 1435 v k.ú. OSTROV.

Charakter stavby : Stavební úpravy

Stupeň PD : PD pro stavební povolení / DSP

Objekt : D.1.4.01 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKE INSTALACE

Výkres : PŮDORYS 2.NP

Projeklant : Ing. T. Ferenc

Kreslil : Ing. T. Ferenc

Kontroloval : Ing. Anton Jurica

Místo stavby : Ostrov

Ateliér Ostrov : 362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křižová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum : VIII/2022

Zakázka č. : 16/22

Formát : 6x A4

Měřítko : 1:50

Číslo výkresu : 16/22-D.1.4.01- 3

Číslo paré :