



VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Veřejná zakázka malého rozsahu
Realizace protiradonových opatření v objektu ZUŠ Ostrov, Masarykova 717

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	2 727 000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html
URL veřejné zakázky v E-ZAK	https://zakazky.ostrov.cz/vz00000613

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji



<https://zakazky.ostrov.cz/>.

Zadavatel:

město Ostrov
Jáchymovská I
363 01 Ostrov
IČO: 00254843

I. ÚVOD

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržené dne 08.02.2023 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK poskytuje zadavatel v souladu s čl. 10. zadávací dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému výběrovému řízení.

2. VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. I:

Dobrý den

Z předaných podkladů nejsme schopni zjistit, jaký druh hydroizolace je poptáván.

1. V PD není nic

2. V Návrhu protiradonových opatření je zmiňována 1 vrstva PVC fólie jako protiradonová a hydroizolační vrstva. Fólie PVC se dá za protiradonovou považovat pouze do středního radonového rizika. Předpokládám ale, že od toho jsou pod fólií a betonem ty plastové tvarovky.

3. Ve VV je položka „dvojitý hydroizolační systém“. Toto není odborný termín ani název některého skutečného systému, proto nevím, zda to znamená pouze 2 vrstvy fólie na sobě, nebo systém např. DUALDEK, který je systémově opravitelný (ale cca 6 x dražší než 1 vrstva dle bodu 2).

Také ve VV chybí 2 vrstvy separační textilie a ukončovací lišty z poplastovaného plechu.

Ve VV se některé položky nazývají jako izolace proti tlakové vodě – jedná se tedy o izolaci proti vodě a vlhkosti, nebo proti tlakové vodě?

Děkuji za odpověď

Odpověď na dotaz č. I:

Hlavním systémem protiradonového opatření je tzv. Iglú systém. Pro izolace proti vysokému radonovému zatížení je nutná vzduchoventilační mezera. Následná izolace vždy musí být dvojnásobná. První vrstva se kotví k podkladu, druhá se pokládá kolmo na první bez kotvení k první vrstvě, spojována pouze ve spojích a krytá geotextilií. Proto jen jedna vrstva geotextilie. To z důvodu smykového tření, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem pohybu konstrukce stavby. Lišta u izolace je součástí izolačního souvrství. Některé systémy ji nevyžadují.

Hydroizolace je tam z hlavně důvodu zamezení zbytkového radonu, který neodvede vzduchoventilační vrstva (proto izolace proti tlakové vodě, izolace proti vlhkosti nevyhovuje) a jako vedlejší proti zemní vlhkosti.

Zadavatel sděluje, že výkaz výměr nebude doplňován, resp. upravován. Technické řešení je plně v kompetenci odborného dodavatele stavby. V rámci dodávky stavby musí být dodáno vše, dodávka stavby bude kompletní a plně funkční na základě konečných prvků stavby zvolených dodavatelem stavby.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Ostrově dne 09.02.2023

Hana Špičková

vedoucí odboru městských investic a správy