



POZNÁMKA :

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO NEHOŘLAVÉ (TŘ. REAKCE NA OHEŇ A1).
V MÍSTĚ PROSTUPU POŽ. DĚLICI STĚNOU NESMÍ BÝT NA POTRUBÍ DO VZDÁLENOSTI MIN. 500mm.
OD LICE STĚNY VÝSTKA NEBO VENTILÁTOR. POTRUBÍ V TOMTO MÍSTĚ MUSÍ BÝT CELISTVÉ A Z NEHOŘLAVÝCH HMOT.
PROSTUP BUDE VZDUCHOTĚSNÉ ZAČISTĚN HMOTOU ALESPŮN VE STEJNÉM STUPNI HOŘLAVOSTI JAKO JE POŽ. DĚLICI.
KONSTRUKCE. MATERIÁL UCPAVKY MUSÍ MÍT SHODNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO KONSTRUKCE, KTEROU POTRUBÍ PROSTUPUJE.
UŽIVATEL OBJEKTU ZAJISTI DOSTATEČNÉ PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ.

LEGENDA :

- VZT POTRUBÍ – OHEBNÉ TLUMIČÍ
- VZT POTRUBÍ – KRUHOVÉ SPIRO (OZNAČENÍ TEPELNÉ NEBO POŽÁR. IZOLACE)
- MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU / PŘÍVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI (SPAROU POD DVEŘMI / MŘÍŽKOU (nod 200 m3/hod))
- VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU / SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU (Z EXT.)
- STOUPACÍ POTRUBÍ VZT (PODLAŽÍ , ČÍSLO)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV. VÝŠKA [m]
1.01	Schodišťový prostor	45,69	
1.02	Svalná plošina	2,39	
1.03	Schodišťový prostor	16,03	
1.04	Únikové schodiště	5,27	
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		69,58	

Projektant:	ing. Tomáš Ferenc		Vedoucí zakázky:	ing. Jan Dušek	
DPT projekty	Objednatel:	Město Ostrov			Zakázka č.: 2021/60
	Zakázka:	Ostrov, škola Májová, nástavba objektu družiny			Stupeň: DPS
	Dokumentace/část:	Vzduchotechnika			Datum: 30.6.2022
	Půdorys 1.NP			Měřítko: 1:50	
Formát: 15 A4					
					2.