

Legenda:

- Rozvaděč
- Vodivé spojení
- Vývod - v instal. krabici
- Zemnicí bod - MET
- Žaluziový vypínač I
- Žaluziový vypínač II
- Zemnicí pásek FeZn 30x4mm
uložený v zemi cca 1m od objektu
- Jimací vedení Cu pr. 8mm
v typových podpěrách
- Nerezová zaváděcí tyč pr. 16mm
délky 1m (30cm nad terénem)
- Drát FeZn pr. 10mm s izolací
- Vodič CY 1x25 - pospojování
PEN a PE na MET
- Přívod pro otevření oken
- Ovládání oken
- Napájení a ovl. žaluzií

- MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMER. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZAMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!
- DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁK ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- ZAKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝSKOVÝCH KŮT JE NUTNÉ PŘEMĚRIT NA STAVBEI!!
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 = 401,930 m.n.m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Pízeň IČO 25229869 ☎ 377 223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz			číslo paré:	
vedoucí projektant: Ing. Antonín Švehla	hlavní projektant: Ing. Antonín Švehla	projektant: Ing. Jan Linhart	datum: 11/2022	
investor: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov	revize: -			
místo stavby: Klášterní, bez č.p., p.č.: st. 51, 363 01 Ostrov	stupeň: DSP a DPS			
akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OSTROV - KAPLE SV. ANNY D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB název přílohy: D.1.4 a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			číslo zakázky: 2022079	
			měřítko: číslo přílohy:	
			1:100 D.1.4.a.4	
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA			ŘEZ - hromosvod, uzemnění a elektroinstalace	