

Legenda:

- Rozvaděč
- Vodivé spojení - hromosvodu a uzemnění
- Zemnící bod - MET
- Žaluziový vypínač I
- Žaluziový vypínač II
- Zemnící pásek FeZn 30x4mm uložený v zemi cca 1m od objektu
- Nerezová zaváděcí tyč pr. 16mm délky 1m (30cm nad terénem)
- Drát FeZn pr. 10mm s izolací
- Vodič CY 1x25 - pospojování PEN a PE na MET
- Přívod pro otevírání oken
- Ovládání oken
- Napájení a ovl. žaluzií

– MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZÁMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!
– DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
– ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
– INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 = 401,930 m.n.m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz

vedoucí projektant:	hlavní projektant:	projektant:
Ing. Antonín Švehla	Ing. Antonín Švehla	Ing. Jan Linhart

investor: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
místo stavby: Klášterní, bez č.p., p.č.: st. 51, 363 01 Ostrov
číslo paré:

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY
OSTROV - KAPLE SV. ANNY

datum: 11/2022
revize: -
stupeň: DSP a DPS
číslo zakázky: 2022079

část: **D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB**

název přílohy: D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Půdorys 1NP- elektroinstalace a uzemnění

měřítko: **1:100**

číslo přílohy: **D.1.4.a.2**