

Ostrov - NPO - II. etapa - RS - situace 4

Obsah

| | |
|----------------------|---|
| Titulní strana | 1 |
| Obsah | 2 |

Plocha 1

| | |
|--|---|
| Plán rozmístění svítidel | 3 |
| Výpočtové objekty / Světelná scéna 1 | 5 |
| Výpočtová plocha č.p. 1253 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení | 7 |

Plán rozmístění svítidel



Plán rozmístění svítidel



Výrobce

P

56.5 W

Název výrobku

Φ Svítidlo

6626 lm


Osazení

Jednotlivá svítidla

| X | Y | Montážní výška | Svítidlo |
|----------|----------|----------------|----------|
| 41.692 m | 32.716 m | 15.000 m | 1 |

(Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty



(Světelná scéna 1)


Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

| Vlastnosti | \bar{E} | E_{min} | E_{max} | g_1 | g_2 | Index |
|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| Výpočtová plocha č.p. 1253 Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.500 m | 3.00 lx | 0.16 lx | 13.5 lx | 0.053 | 0.012 | CG1 |

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

Výpočtová plocha č.p. 1253

| Vlastnosti | Ě | E _{min} | E _{max} | g ₁ | g ₂ | Index |
|--|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Výpočtová plocha č.p. 1253 Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.500 m | 3.00 lx | 0.16 lx | 13.5 lx | 0.053 | 0.012 | CG1 |

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))