


Rozvaděč bytové jednotky č. 57, montáž pod omítku, IP20




VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI FI 30mA

akce : Oprava elektroinstalace bytové jednotky, ul. Hlavní třída 799/57, 363 01 Ostrov

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví 
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		
Investor :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov					
Objednatel :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov					
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP019-2023			Úvalská 612/18, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz
Obec :	Ostrov	Stupeň :	DPS			

Akce : <div style="text-align: center;"> <h2>Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1</h2> <h3>ul. Hlavní třída 799/57, 363 01 Ostrov</h3> <p>D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace</p> </div>	IČO : Datum : Měřitko :	734 30 871 05/2023 -	Číslo paré :
	Číslo přílohy :	3.	
Obsah : <div style="text-align: center;"> <h2>SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ</h2> </div>			