



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

„Město Ostrov - revitalizace veřejného osvětlení – 2.etapa“

Zadavatel veřejné
zakázky:

Město Ostrov

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Veřejná zakázka:

Název: „Město Ostrov - revitalizace veřejného osvětlení – 2.etapa“

Zadavatel:

Název: Město Ostrov
Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
IČO zadavatele: 00254843
Zastoupený: Davidem Hanakovičem, starostou

Vážené dámy a pánové,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vám sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

V příloze ZD č. 3 – Výkaz výměr jsou uvedeny následující položky. Ke každé z nich uvádíme dotaz.

1.27 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 761 ks.

Definujte podrobně tento podružný materiál. Definujte jednotlivé položky, jejich technické parametry a množství. Bez těchto informací nelze položky nacenit.

Odpověď na dotaz č. 1:

V položce podružný materiál pro zapojení svítidel Uchazeč nacení svodový kabel od svítidla ke svorkovnici CYKY 3x1,5 mm. Výšky stožárů jsou uvedeny v pasportu VO.

Dotaz č. 2:

1.29 Modernizace RVO - materiál 3 ks.

V projektové dokumentaci lze nalézt pouze tuto zmínku k dané položce: Modernizace rozváděčů proběhne na bázi rekonstrukce vnitřních částí, tj. vnitřní elektroinstalace bude demontována, zachována bude obvodová skříň, tato skříň bude osazena novým vybavením (kabeláž, stykač, podružné jističe, svorkovnice, hlavní jistič, vydrátování elektroměru dle přípojovacích podmínek, světelné čidlo, astrohodiny). Nutné dodržet IP krytí."

Definujte podrobně tuto položku pro každý rozvaděč, tzn. seznam měněných komponent, jejich technické parametry a jejich počty. Případně poskytněte podrobné schéma rozvaděče. Bez těchto informací nelze položky nacenit.

Odpověď na dotaz č. 2:

Uchazeč nacení pro každý vydefinovaný rozvaděč:

- Doplnění jisticích prvků dle aktuálního odběru
- Silový prvek Stykač 1 ks záleží dle odvodů
- Ruční ovládání zap/vyp
- Soumrakové číslo nebo astro dle požadavku na charakteristiku prostoru
- Jištění ovládání
- Podružný materiál (zemní a nulové můstky, dutinky, licny, DIN)



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

„Město Ostrov - revitalizace veřejného osvětlení – 2.etapa“

Zadavatel veřejné
zakázky:

Město Ostrov

V RVO 7 ještě jištění (kombinovaný chránič + servisní zásuvka na DIN lištu)

Vzhledem k tomu, že se nejedná o podstatnou změnu, ale pouze o upřesnění stávajících podmínek zadávací dokumentace nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek a otevírání obálek.

V Ostrově 18. 7. 2023

V z.

Hana Špičková

Vedoucí odboru městských investic a správy